Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО | Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	296,21	296,21	0,00	43,05	37,89	5,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
02.05.14	24,00	-	299,17	299,17	0,00	42,80	37,39	5,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
03.05.14	24,00	-	298,66	298,66	0,00	43,32	37,83	5,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
04.05.14	24,00	-	299,17	299,17	0,00	43,33	37,90	5,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
05.05.14	24,00	-	288,71	288,71	0,00	43,07	37,59	5,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
06.05.14	24,00	-	285,71	285,71	0,00	42,66	37,07	5,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
07.05.14	24,00	-	291,84	291,84	0,00	42,81	37,31	5,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
08.05.14	24,00	-	291,96	291,96	0,00	42,38	36,98	5,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
09.05.14	24,00	-	291,99	291,99	0,00	42,64	37,33	5,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
10.05.14	24,00	-	291,52	291,52	0,00	43,42	38,25	5,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,51
11.05.14	24,00	-	291,54	291,54	0,00	42,06	37,35	4,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
12.05.14	24,00	-	31,36	31,84	-0,48	32,21	31,94	0,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,05
Среднее	24,00	-	271,49	271,53	-0,04	41,98	37,07	4,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44
Итого	288,00		3257,84	3258,32	-0,48						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	17,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды ~~7,64 °C~~ = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~17,34~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

17,33

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.