

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольгинского 16 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Договор: Строит. Адрес: Ольгинского 16
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Узел учета: СЦО
 Код УТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Телефон:

Дата	Тип	Установленные приборы:										Учет ГВС (ТВ-2)										Общие теплотопгре	
		Установленные приборы:					Режим (схема):					Учет ГВС (ТВ-2):					Контрольные данные					Общие теплотопгре	
час	НС	M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Уплотл, м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qгвс общ., Гкал	Qгвс общ., Гкал
13.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	17.47	-	-	17.78	-	-	60.14	-	1.05	-	-	-	1.05
14.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	15.51	-	-	15.77	-	-	60.60	-	0.94	-	-	-	0.94
15.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	17.13	-	-	17.43	-	-	61.36	-	1.06	-	-	-	1.06
16.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	17.12	-	-	17.44	-	-	62.17	-	1.07	-	-	-	1.07
17.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	15.35	-	-	15.60	-	-	60.54	-	0.93	-	-	-	0.93
18.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	19.86	-	-	20.22	-	-	61.99	-	1.23	-	-	-	1.23
19.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	16.39	-	-	16.69	-	-	62.60	-	1.03	-	-	-	1.03
20.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	14.64	-	-	14.93	-	-	63.15	-	0.92	-	-	-	0.92
21.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	14.33	-	-	14.57	-	-	62.46	-	0.90	-	-	-	0.90
22.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	14.82	-	-	15.08	-	-	64.08	-	0.95	-	-	-	0.95
23.05.14	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	16.26	-	-	16.55	-	-	61.91	-	1.01	-	-	-	1.01
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	16.26	-	-	16.55	-	-	61.91	-	1.01	-	-	-	1.01
Итого	240.00	-	-	-	-	-	-	7.00	5.00	-	162.62	-	-	165.51	-	-	0.00	-	10.07	-	-	-	10.07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Qотопл+гвс (Гкал)	Траб, ч
Дата, время:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	30.12.99 00:00	30.12.99 00:00	30.12.99 00:00	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему

Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору: 01.05-18.05

Период превышения: 01.05-18.05

Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ПЕРЧАТЫНСКАЯ УЛИЦА, Д. 10
 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "энергосбыт"
 Управ. энергосбытового учета
 Санкт-Петербургским КУУЭ

« 2 » 06 14
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Мет. отчета @ 1.05-18.05