Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 20 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	113,31	84,44	28,87	64,27	40,05	24,22	7,00	5,00	2,70	22,70	-	-	22,98	-	-	-	52,88	-	1,20			3,90
25.04.14	23,00	-	110,44	81,62	28,82	64,05	39,93	24,12	7,00	5,00	2,56	23,68	-	-	23,98	-	-	-	53,10	-	1,26			3,82
26.04.14	24,00	-	117,47	86,34	31,13	63,19	40,01	23,18	7,00	5,00	2,71	24,09	-	-	24,42	-	-	-	52,51	-	1,26			3,97
27.04.14	24,00	-	118,38	85,97	32,41	65,27	40,96	24,31	7,00	5,00	2,89	24,72	-	-	25,04	-	-	-	53,33	-	1,32			4,21
28.04.14	24,00	-	118,36	88,60	29,76	64,05	40,91	23,14	7,00	5,00	2,73	22,25	-	-	22,58	-	-	-	55,14	-	1,23			3,96
29.04.14	24,00	-	117,71	87,88	29,83	64,25	41,44	22,81	7,00	5,00	2,70	22,47	-	-	22,78	-	-	-	54,70	-	1,23			3,93
30.04.14	24,00	-	117,81	89,53	28,28	63,13	40,37	22,76	7,00	5,00	2,65	21,30	-	-	21,58	-	-	-	54,93	-	1,17			3,82
01.05.14	24,00	-	117,85	88,91	28,94	63,19	39,67	23,52	7,00	5,00	2,76	21,74	-	-	22,03	-	-	-	53,39	-	1,16			3,92
02.05.14	24,00	-	115,58	89,52	26,06	63,15	38,95	24,20	7,00	5,00	2,80	18,75	-	-	19,00	-	-	-	53,94	-	1,01			3,81
03.05.14	24,00	-	117,24	87,63	29,61	63,82	39,06	24,76	7,00	5,00	2,79	23,29	-	-	23,61	-	-	-	54,38	-	1,27			4,06
04.05.14	24,00	-	116,57	85,79	30,78	64,34	39,27	25,07	7,00	5,00	2,83	24,30	-	-	24,62	-	-	-	53,62	-	1,31			4,13
05.05.14	24,00	-	113,62	84,66	28,96	63,60	38,96	24,64	7,00	5,00	2,72	22,86	-	-	23,14	-	-	-	52,86	-	1,21			3,93
06.05.14	24,00	-	112,63	85,52	27,11	63,78	38,43	25,35	7,00	5,00	2,79	20,54	-	-	20,82	-	-	-	53,71	-	1,10			3,90
07.05.14	24,00	-	114,87	85,57	29,30	63,82	38,58	25,24	7,00	5,00	2,78	23,21	-	-	23,53	-	-	-	54,02	-	1,25			4,03
08.05.14	24,00	-	113,27	84,40	28,87	62,56	37,94	24,62	7,00	5,00	2,74	22,12	-	-	22,38	-	-	-	51,58	-	1,14			3,88
09.05.14	24,00	-	111,06	77,21	33,85	63,08	38,42	24,66	7,00	5,00	2,75	27,63	-	-	27,95	-	-	-	46,74	-	1,29			4,04
10.05.14	24,00	-	112,88	82,94	29,94	63,87	39,67	24,20	7,00	5,00	2,81	22,20	-	-	22,46	-	-	-	49,88	-	1,11			3,92
11.05.14	24,00	-	109,89	79,45	30,44	64,18	40,10	24,08	7,00	5,00	2,66	25,17	-	-	25,43	-	-	-	48,10	-	1,21			3,87
12.05.14	23,00	-	12,37	38,16	-25,79	68,79	76,50	-7,71	7,00	5,00	-3,34	18,00	-	-	18,42	-	-	-	71,53	-	1,29			-2,05
Среднее	23,89	-	109,54	82,85	26,69	64,02	41,54	22,48	7,00	5,00	2,42	22,69	-	-	22,99	-	-	-	53,70	-	1,21	-	-	3,63
Итого	454,00		2081,31	1574,14	507,17						46,02	431,02	0,00	0,00	436,75	0,00	0,00	0,00			23,02	0,00	0,00	69,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

-3,87

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -3,87 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,16** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта "Петербургэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.

19,15