Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 20 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	10,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	7,24	-	-	7,39	-	-	-	67,92	-	0,49			0,49
14.05.14	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	62,14	-	0,00			0,00
15.05.14	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	63,74	-	0,00			0,00
16.05.14	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	64,28	-	0,00			0,00
17.05.14	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	62,09	-	0,00			0,00
18.05.14	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	62,66	-	0,00			0,00
19.05.14	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	64,04	-	0,00			0,00
20.05.14	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	64,79	-	0,00			0,00
21.05.14	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	60,00	-	0,00			0,00
22.05.14	0,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	55,55	-	0,00			0,00
23.05.14			-	-	-	-	-	-			-						-							
Среднее	1,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	0,72	-	-	0,74	-	-	-	62,72	-	0,05	-	-	0,05
Итого	10,00		0,00	0,00	0,00						0,00	7,24	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00			0,49	0,00	0,00	0,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб,ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору: 13.05 – 31.05 гвс .
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~0,49~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.