Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 24 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	99,79	71,91	27,88	64,29	42,68	21,61	7,00	5,00	2,25	25,14	-	-	25,37	-	-	-	43,49	-	1,10			3,35
25.04.14	24,00	-	99,85	72,92	26,93	64,10	42,60	21,50	7,00	5,00	2,26	23,87	-	-	24,08	-	-	-	43,37	-	1,04			3,30
26.04.14	24,00	-	99,74	71,12	28,62	63,14	42,36	20,78	7,00	5,00	2,18	25,73	-	-	25,95	-	-	-	43,05	-	1,11			3,29
27.04.14	24,00	-	99,55	68,09	31,46	65,30	43,27	22,03	7,00	5,00	2,28	28,76	-	-	29,02	-	-	-	44,42	-	1,28			3,56
28.04.14	24,00	-	99,46	72,30	27,16	64,04	43,10	20,94	7,00	5,00	2,17	24,48	-	-	24,70	-	-	-	44,05	-	1,08			3,25
29.04.14	24,00	-	99,44	72,83	26,61	64,20	43,67	20,53	7,00	5,00	2,14	24,08	-	-	24,30	-	-	-	44,05	-	1,06			3,21
30.04.14	24,00	-	98,56	74,13	24,43	63,14	42,58	20,56	7,00	5,00	2,12	21,82	-	-	22,00	-	-	-	43,36	-	0,95			3,07
01.05.14	24,00	-	98,45	72,27	26,18	63,15	42,05	21,10	7,00	5,00	2,17	23,43	-	-	23,64	-	-	-	42,85	-	1,01			3,18
02.05.14	24,00	-	98,11	71,17	26,94	63,18	41,46	21,72	7,00	5,00	2,22	24,25	-	-	24,46	-	-	-	42,42	-	1,03			3,25
03.05.14	24,00	-	98,02	70,02	28,00	63,80	41,74	22,06	7,00	5,00	2,25	25,44	-	-	25,63	-	-	-	42,64	-	1,09			3,33
04.05.14	24,00	-	97,75	67,59	30,16	64,33	41,93	22,40	7,00	5,00	2,25	28,02	-	-	28,25	-	-	-	43,06	-	1,21			3,46
05.05.14	24,00	-	107,34	84,22	23,12	63,63	41,64	21,99	7,00	5,00	2,20	20,37	-	-	20,67	-	-	-	55,44	-	1,13			3,32
06.05.14	24,00	-	111,65	89,80	21,85	63,86	41,20	22,66	7,00	5,00	2,31	17,41	-	-	17,74	-	-	-	64,14	-	1,12			3,43
07.05.14	24,00	-	113,50	90,24	23,26	63,97	41,28	22,69	7,00	5,00	2,33	18,74	-	-	19,09	-	-	-	64,45	-	1,21			3,54
08.05.14	24,00	-	113,05	89,32	23,73	62,70	40,58	22,12	7,00	5,00	2,28	18,74	-	-	19,08	-	-	-	63,26	-	1,19			3,47
09.05.14	24,00	-	111,36	88,81	22,55	63,21	41,08	22,13	7,00	5,00	2,28	17,58	-	-	17,91	-	-	-	63,62	-	1,12			3,39
10.05.14	24,00	-	110,83	89,58	21,25	63,96	42,19	21,77	7,00	5,00	2,26	16,31	-	-	16,61	-	-	-	64,39	-	1,05			3,31
11.05.14	24,00	-	111,22	86,58	24,64	64,20	42,56	21,64	7,00	5,00	2,19	19,87	-	-	20,25	-	-	-	63,95	-	1,27			3,46
12.05.14	24,00	-	16,65	3,91	12,74	67,70	64,84	2,86	7,00	5,00	-0,28	17,60	-	-	17,94	-	-	-	66,00	-	1,16			0,88
Среднее	24,00	-	99,17	74,04	25,13	63,99	43,31	20,69	7,00	5,00	2,10	22,19	-	-	22,46	-	-	-	51,68	-	1,11	-	-	3,21
Итого	456,00		1884,32	1406,81	477,51						39,86	421,64	0,00	0,00	426,69	0,00	0,00	0,00			21,17	0,00	0,00	61,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -3,65 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,38** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

-3,65

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.

17352