Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Пинегина 15 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207336 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс= 0,045

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	72,36	59,00	13,36	62,35	39,20	23,15	7,00	5,00	1,47	11,73	-	-	11,95	-	-	-	62,59	-	0,73			2,20
02.05.14	23,00	-	70,48	56,27	14,21	62,35	38,60	23,75	7,00	5,00	1,37	13,47	-	-	13,71	-	-	-	63,17	-	0,85			2,22
03.05.14	24,00	-	73,01	58,61	14,40	63,02	38,89	24,13	7,00	5,00	1,51	12,84	-	-	13,06	-	-	-	63,42	-	0,81			2,32
04.05.14	24,00	-	74,08	58,36	15,72	63,54	39,21	24,33	7,00	5,00	1,52	14,17	-	-	14,43	-	-	-	64,00	-	0,91			2,42
05.05.14	24,00	-	72,21	57,49	14,72	62,77	38,90	23,87	7,00	5,00	1,47	13,20	-	-	13,45	-	-	-	62,93	-	0,83			2,30
06.05.14	24,00	-	71,34	57,05	14,29	62,91	38,49	24,42	7,00	5,00	1,49	12,70	-	-	12,96	-	-	-	62,99	-	0,80			2,29
07.05.14	24,00	-	74,06	57,43	16,63	63,01	38,77	24,24	7,00	5,00	1,49	14,96	-	-	15,21	-	-	-	63,18	-	0,95			2,44
08.05.14	24,00	-	72,93	56,87	16,06	61,77	38,15	23,62	7,00	5,00	1,45	14,41	-	-	14,65	-	-	-	62,02	-	0,89			2,34
09.05.14	24,00	-	69,92	56,38	13,54	62,11	38,50	23,61	7,00	5,00	1,43	11,92	-	-	12,14	-	-	-	62,39	-	0,75			2,17
10.05.14	24,00	-	71,10	56,83	14,27	63,07	39,73	23,34	7,00	5,00	1,41	12,79	-	-	13,01	-	-	-	63,29	-	0,81			2,23
11.05.14	24,00	-	68,68	55,33	13,35	63,46	40,11	23,35	7,00	5,00	1,38	12,01	-	-	12,23	-	-	-	63,44	-	0,76			2,14
12.05.14	24,00	-	16,31	2,59	13,72	38,78	44,03	-5,25	7,00	5,00	-0,16	17,61	-	-	17,72	-	-	-	38,60	-	0,68			0,52
Среднее	23,92	-	67,21	52,68	14,52	60,76	39,38	21,38	7,00	5,00	1,32	13,48	-	-	13,71	-	-	-	61,00	-	0,81	-	-	2,13
Итого	287,00		806,48	632,21	174,27						15,82	161,81	0,00	0,00	164,52	0,00	0,00	0,00			9,78	0,00	0,00	25,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = ~~-1,33~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 24,26 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.

печать Энергосбыта