

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Договор: Строит.Адрес: Пинегина 19
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
 Часовые и суточные архивы в файлах: ВКТ7-207963-(С)-0514.txt

Узел учета: СЦО
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Тех, гр.С= 7,64

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Приборы УУТЗ поверены до

Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Режим (Смена):

Гптх= :
 Гптх= :
 Гптх= :
 Гптх= :

Расчетный алгоритм: зима: Q=MI*(P1-P2)*Kz*(Tz-Tn)
 Qот=MI*(P1-P2)*Kz*(Tz-Tn)
 Qтех.рас.тр= Qот-Сот
 Qтех.пот.= Qот-Сот
 Qгвс= Qот-Сот
 Qгвс= Qот-Сот

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), ТУТ:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплоты					
		НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qтех.гвс	Гкал.	Гкал.	
01.05.14	24,00	-	68,00	59,08	8,92	63,10	40,14	22,96	7,00	5,00	1,35	9,11	-	9,31	-	-	-	63,05	-	0,57	-	-	-	1,92	-
02.05.14	23,00	-	64,09	56,42	7,67	63,00	39,31	23,69	7,00	5,00	1,29	8,36	-	8,53	-	-	-	63,20	-	0,53	-	-	-	1,82	-
03.05.14	24,00	-	68,58	58,74	9,84	63,74	39,62	24,12	7,00	5,00	1,40	10,09	-	10,29	-	-	-	63,86	-	0,64	-	-	-	2,05	-
04.05.14	24,00	-	68,53	58,54	9,99	64,26	40,02	24,24	7,00	5,00	1,40	10,28	-	10,47	-	-	-	64,40	-	0,66	-	-	-	2,06	-
05.05.14	24,00	-	67,17	57,69	9,48	63,47	39,61	23,86	7,00	5,00	1,36	9,78	-	9,98	-	-	-	63,17	-	0,62	-	-	-	1,98	-
06.05.14	24,00	-	68,20	57,17	11,03	63,68	39,05	24,63	7,00	5,00	1,40	11,24	-	11,45	-	-	-	63,55	-	0,71	-	-	-	2,11	-
07.05.14	24,00	-	67,21	57,64	9,57	63,70	39,29	24,41	7,00	5,00	1,40	9,77	-	9,96	-	-	-	63,47	-	0,62	-	-	-	2,02	-
08.05.14	24,00	-	65,74	57,07	8,67	62,43	38,76	23,67	7,00	5,00	1,34	8,81	-	8,99	-	-	-	62,14	-	0,55	-	-	-	1,89	-
09.05.14	24,00	-	66,82	56,53	10,29	63,00	39,12	23,88	7,00	5,00	1,33	10,47	-	10,65	-	-	-	62,94	-	0,66	-	-	-	2,00	-
10.05.14	24,00	-	65,13	57,04	8,09	63,77	40,42	23,35	7,00	5,00	1,32	8,38	-	8,54	-	-	-	63,58	-	0,53	-	-	-	1,85	-
11.05.14	24,00	-	65,47	55,59	9,88	64,14	40,95	23,19	7,00	5,00	1,28	10,14	-	10,35	-	-	-	63,75	-	0,64	-	-	-	1,92	-
12.05.14	24,00	-	9,42	0,88	8,54	46,20	44,89	1,31	7,00	5,00	-0,05	9,75	-	9,82	-	-	-	45,40	-	0,44	-	-	-	0,40	-
Среднее	23,92	-	62,03	52,70	9,33	62,04	40,10	21,94	7,00	5,00	1,24	9,68	-	9,86	-	-	-	61,88	-	0,60	-	-	-	1,83	-
Итого	287,00	-	744,36	632,39	111,97	611,97	311,97	116,18	0,00	0,00	14,82	116,18	0,00	118,34	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщот+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

7,64 °C = -0,86 Гкал;
 21,15 Гкал;
 куб.м.

Итого 6,33

ЗАО "ДомТелеком"
 Исполнитель
 ГУП "ЭЭК СПб"
 печать "Энергосбыт"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 2 » 06 14