Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Пинегина 19 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	9,83	-	-	9,98	-	-	-	58,50	-	0,57			0,57
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	8,72	-	-	8,89	-	-	-	62,16	-	0,54			0,54
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	10,80	-	-	11,01	-	-	-	63,15	-	0,69			0,69
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	8,95	-	-	9,13	-	-	-	63,29	-	0,57			0,57
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	9,99	-	-	10,17	-	-	-	62,52	-	0,63			0,63
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	9,86	-	-	10,03	-	-	-	62,78	-	0,62			0,62
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	9,32	-	-	9,50	-	-	-	64,88	-	0,61			0,61
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	7,92	-	-	8,06	-	-	-	65,02	-	0,52			0,52
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	8,15	-	-	8,31	-	-	-	62,73	-	0,51			0,51
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	7,90	-	-	8,06	-	-	-	64,52	-	0,51			0,51
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	8,36	-	-	8,52	-	-	-	65,23	-	0,55			0,55
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	9,07	-	-	9,24	-	-	-	63,16	-	0,57	-	-	0,57
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	99,80	0,00	0,00	101,66	0,00	0,00	0,00			6,30	0,00	0,00	6,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,66 0 °C = -1,06 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~0,30~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

5,24
итл 5,24

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.