3

№ 3778 от 04.10.2013

ОТЧЕТ

о теплопотреблении в теплофикационной воде за **май 2014**

ООО "ЭнергоМониторинг"

332-41-16

ент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"** Адрес: **Рыбацкий пр., д.3** Договор № **31502-6**

овычислитель: СПТ943 №09748 Источник теплоты: ТЭЦ-22, м/ль Рыбацкая, р/с Шлиссельбургская, ТК-8 вправо

етные формулы: Fg=(G/n*Gmax))*100%; dT=T1-T2; tхв=0 Подающий трубопровод: Ду=40мм, Gпр=50 т/ч; Обратный трубопровод: Ду=40мм, Gпр=50 т/ч;

Подающий трубопровод ГВС: Ду=25 мм, Gпр=20 т/ч. Цирк. трубопровод ГВС: Ду=15 мм, Gпр=6,3 т/ч.

ворные расходы: Gот=4,59 т/ч; Qот=0,22 Гкал/ч. Gгвс=3,96 т/ч; Qгвс=0,19 Гкал/ч

ень	n часы	подающий трубопровод			dT	обратный трубопровод			dM	Qсцо	система ГВС						Q
		P1 кг/см2	T1 С	M1 тонн	С	P2 кг/см2	T2 С	M2 тонн	тонн	ГКал	T3 С	V3 м3	T4 С	V4 м3	Vгвс м3	Qгвс ГКал	ГКал
.2014	24,00										64,47	13,10	46,40	3,71	9,39	0,66	
.2014	24,00										67,04	12,08	48,61	3,55	8,52	0,62	
.2014	24,00										66,41	12,68	48,15	3,50	9,18	0,66	
.2014	24,00										64,26	13,06	48,22	3,71	9,35	0,65	
.2014	24,00										62,20	10,74	45,32	3,27	7,48	0,51	
.2014	24,00										60,62	11,33	46,96	2,41	8,92	0,56	
.2014	24,00										64,64	12,40	46,68	3,13	9,28	0,64	
.2014	24,00										64,12	10,66	45,89	2,56	8,10	0,55	
.2014	24,00										64,26	12,06	47,61	2,99	9,07	0,62	
.2014	24,00										65,82	10,08	45,62	2,63	7,45	0,53	
.2014	24,00										65,54	13,09	50,82	4,59	8,50	0,61	
днее:	24,00										64,49	11,93	47,30	3,28	8,66	0,60	
ГО:	264,00											131,28		36,05	95,23	**6,62**	
еднему с 23.05.2014 по 31.05.2014												103,32		27,74	75,58	5,19	
о с учетом среднего												**234,61**		**63,79**	**170,82**	**11,81**	

о к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Q=_____Гкал.

тственный за учет тепловой энергии _____ / Малых Т.В. /

госбыт отчет принят_____/ /

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ *САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*

27 МАЯ 2014

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27 МАЯ 2014

Дата _____