

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 101 / СЦО-Н ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник

Договор: Строит.Адрес: Садова 101  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схемы подключения: Двухтрубная открытая

Узел учета: СЦО  
 Код УУТЗ:  
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:  
 График: 150/70

Телефон:

Дата	Ti час	Tn	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие теплотопгре
															V3	V4	dVгвс	Vподл	T3	T4	Qтех.гвс	Qтех.общ.	
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	Гкал	22,21	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	68,09	0,00	1,51	1,51	1,51
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	22,96	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44	0,00	66,94	0,00	1,54	1,54	1,54
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	25,56	0,00	0,00	26,09	0,00	26,09	0,00	66,99	0,00	1,71	1,71	1,71
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	23,85	0,00	0,00	24,36	0,00	24,36	0,00	67,96	0,00	1,62	1,62	1,62
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	25,53	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	0,00	67,83	0,00	1,73	1,73	1,73
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	23,30	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	0,00	68,03	0,00	1,57	1,57	1,57
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	23,30	0,00	0,00	23,81	0,00	23,81	0,00	68,40	0,00	1,60	1,60	1,60
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	21,22	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	0,00	68,34	0,00	1,45	1,45	1,45
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	22,18	0,00	0,00	22,66	0,00	22,66	0,00	67,95	0,00	1,51	1,51	1,51
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	20,18	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00	68,03	0,00	1,37	1,37	1,37
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	22,32	0,00	0,00	22,79	0,00	22,79	0,00	68,00	0,00	1,52	1,52	1,52
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,30	3,60	-	22,94	-	-	23,43	-	23,43	-	67,87	-	1,56	1,56	1,56
Итого	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,31	0,00	0,00	252,31	0,00	0,00	257,69	0,00	257,69	0,00	17,13	0,00	0,00	17,13	17,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(к3)	V4(к3)	Qобщот-гвс (Гкал)	Траб. ч
	117210,48	85259,29	22007,07	0,00	22519,86	0,00	4655,90	-
	118391,26	86028,08	22156,85	0,00	22672,86	0,00	4578,49	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: с учетом коррективов  
 Период превышения G2: с учетом коррективов  
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом коррективов  
 Итого по приборам учета: с учетом коррективов  
 Итого по приборам учета:

10,66  
 0 °C =  
 -2,68  
 0,00 Гкал;  
 -47,43  
 257,69 куб.м.  
 14,95  
 14,95

-2,68

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта  
 ООО "ТЭК СПб"  
 Управление приборного учета  
 Отдел коммуникации СКУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 « 2 » 06  
 14 г.