Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 124 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв), лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,067

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	163,53	142,42	21,11	65,42	45,82	19,60	7,00	5,00	2,69	22,67	-	-	23,11	-	-	-	65,39	-	1,48			4,18
02.05.14	24,00	-	163,12	141,87	21,25	65,62	45,51	20,11	7,00	5,00	2,76	22,73	-	-	23,17	-	-	-	65,52	-	1,49			4,25
03.05.14	24,00	-	161,96	140,64	21,32	65,40	45,35	20,05	7,00	5,00	2,72	22,81	-	-	23,24	-	-	-	65,33	-	1,50			4,22
04.05.14	24,00	-	163,31	138,51	24,80	65,37	45,28	20,09	7,00	5,00	2,69	26,33	-	-	26,86	-	-	-	65,21	-	1,72			4,40
05.05.14	24,00	-	161,19	138,72	22,47	65,69	45,48	20,21	7,00	5,00	2,71	23,94	-	-	24,41	-	-	-	65,54	-	1,57			4,28
06.05.14	24,00	-	163,07	136,35	26,72	65,49	44,82	20,67	7,00	5,00	2,72	28,28	-	-	28,87	-	-	-	65,41	-	1,85			4,57
07.05.14	24,00	-	159,11	135,58	23,53	65,75	45,03	20,72	7,00	5,00	2,72	24,99	-	-	25,51	-	-	-	65,63	-	1,64			4,36
08.05.14	24,00	-	157,41	135,79	21,62	65,22	44,67	20,55	7,00	5,00	2,70	23,10	-	-	23,57	-	-	-	65,15	-	1,51			4,20
09.05.14	24,00	-	157,27	137,12	20,15	65,56	45,41	20,15	7,00	5,00	2,67	21,55	-	-	22,01	-	-	-	65,50	-	1,41			4,09
10.05.14	24,00	-	158,11	138,30	19,81	65,68	46,26	19,42	7,00	5,00	2,60	21,24	-	-	21,67	-	-	-	65,61	-	1,39			3,99
11.05.14	24,00	-	159,71	135,16	24,55	65,55	46,03	19,52	7,00	5,00	2,55	26,04	-	-	26,58	-	-	-	65,50	-	1,71			4,25
12.05.14	24,00	-	147,94	126,12	21,82	68,22	58,55	9,67	7,00	5,00	1,13	23,30	-	-	23,81	-	-	-	68,20	-	1,59			2,72
Среднее	24,00	-	159,64	137,22	22,43	65,75	46,52	19,23	7,00	5,00	2,55	23,92	-	-	24,40	-	-	-	65,67	-	1,57	-	-	4,13
Итого	288,00		1915,73	1646,58	269,15						30,65	286,98	0,00	0,00	292,81	0,00	0,00	0,00			18,86	0,00	0,00	49,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °C = ~~2,06~~ -2,19 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~47,45~~ 47,31 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м. куб 16,67

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-2,19

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.

печать энергосбыта