

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Телефон:

Узел учета: СЦО

Строит.Адрес: Седова 124
 Телефон: (812) 313-47-06

Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:

график: 150/70

Часовые и суточные архивы в файлах: ВКП7-207115-(С)-0514.txt

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКП-7 № 207115
 Подано: тр.(М1);
 Обратн: тр.(М2);
 тр.-д. ГВС(М3);
 тр.цирк.ГВС(М4);
 тр.подпитки(У5);
 Расчетный алгоритм: зима: Q=MI*(P1-P8)+M2*(P2-P8)
 лето: Q=MI*(P1-P8)+M2*(P2-P8)
 Qот= Qвент.; Qтех.пот.= Qвс=

Тех. гр.С= 0

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Ти час	НС		M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, т/см2	P2, т/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподл, м.куб	T3, С	T4, С	Контрольные данные		Общие теплотопре	
		Qвс,ср=	Qвент.=0																			Qтех.гвс	Гкал	Qвс,ср=	Гкал
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	21,98	-	-	-	22,46	-	-	-	68,18	-	1,50	-	-	1,50
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	24,27	-	-	-	24,75	-	-	-	66,87	-	1,62	-	-	1,62
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	23,95	-	-	-	24,47	-	-	-	67,45	-	1,62	-	-	1,62
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	23,41	-	-	-	23,91	-	-	-	68,29	-	1,60	-	-	1,60
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	24,38	-	-	-	24,91	-	-	-	68,13	-	1,66	-	-	1,66
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	27,11	-	-	-	27,68	-	-	-	68,42	-	1,86	-	-	1,86
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	22,26	-	-	-	22,74	-	-	-	68,71	-	1,53	-	-	1,53
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	24,21	-	-	-	24,73	-	-	-	68,56	-	1,66	-	-	1,66
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	21,16	-	-	-	21,63	-	-	-	68,28	-	1,45	-	-	1,45
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	21,12	-	-	-	21,60	-	-	-	68,33	-	1,44	-	-	1,44
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	22,07	-	-	-	22,55	-	-	-	68,33	-	1,51	-	-	1,51
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	23,27	-	-	-	23,77	-	-	-	68,14	-	1,59	-	-	1,59
Итого	264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	255,92	-	-	-	261,43	-	-	-	0,00	-	17,45	-	-	17,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Qвс,ср=	Qвент.=0	Qтех.гвс	Гкал	Траб.ч
	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	30.12.99 00:00	30.12.99 00:00	30.12.99 00:00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору:
 Период превышения Q:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0,00 =
 0,00 =
 -17,45 =
 14,72 =

ЗАО "ДомТелеком"
 ПЕРИОД ОТЧЕТА: май 2014 г.

Генеральный директор
 Сергей Александрович
 "Энергосбыт"
 Отдел эксплуатации КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 28.06.14 г.