Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 132 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс= 0,039
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	76,80	64,91	11,89	65,32	40,94	24,38	7,00	5,00	1,60	11,67	-	-	11,91	-	-	-	64,97	-	0,76			2,36
02.05.14	24,00	-	77,77	64,59	13,18	65,52	40,44	25,08	7,00	5,00	1,65	12,91	-	-	13,16	-	-	-	65,24	-	0,84			2,49
03.05.14	24,00	-	75,94	64,04	11,90	65,31	40,46	24,85	7,00	5,00	1,61	11,70	-	-	11,92	-	-	-	64,98	-	0,76			2,37
04.05.14	24,00	-	75,09	63,05	12,04	65,28	40,34	24,94	7,00	5,00	1,60	11,79	-	-	12,04	-	-	-	64,86	-	0,76			2,36
05.05.14	24,00	-	77,02	63,14	13,88	65,58	40,68	24,90	7,00	5,00	1,60	13,62	-	-	13,88	-	-	-	65,17	-	0,89			2,48
06.05.14	24,00	-	75,27	62,04	13,23	65,39	39,80	25,59	7,00	5,00	1,61	12,92	-	-	13,19	-	-	-	65,12	-	0,84			2,45
07.05.14	24,00	-	74,34	61,70	12,64	65,65	40,09	25,56	7,00	5,00	1,60	12,35	-	-	12,62	-	-	-	65,30	-	0,81			2,41
08.05.14	24,00	-	74,44	61,79	12,65	65,11	39,52	25,59	7,00	5,00	1,61	12,33	-	-	12,57	-	-	-	64,82	-	0,80			2,41
09.05.14	24,00	-	75,77	62,45	13,32	65,46	40,69	24,77	7,00	5,00	1,57	13,09	-	-	13,33	-	-	-	65,16	-	0,85			2,42
10.05.14	24,00	-	74,89	63,04	11,85	65,60	41,85	23,75	7,00	5,00	1,51	11,75	-	-	11,95	-	-	-	65,31	-	0,77			2,28
11.05.14	24,00	-	76,20	61,49	14,71	65,47	41,51	23,96	7,00	5,00	1,50	14,44	-	-	14,72	-	-	-	65,20	-	0,94			2,44
12.05.14	24,00	-	69,30	57,80	11,50	68,13	53,37	14,76	7,00	5,00	0,86	11,45	-	-	11,68	-	-	-	67,98	-	0,78			1,64
Среднее	24,00	-	75,24	62,50	12,73	65,65	41,64	24,01	7,00	5,00	1,52	12,50	-	-	12,75	-	-	-	65,34	-	0,82	-	-	2,34
Итого	288,00		902,83	750,04	152,79						18,29	150,02	0,00	0,00	152,97	0,00	0,00	0,00			9,80	0,00	0,00	28,09

-1,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °C = -1,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~26,93~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

26,92
изл 8,63

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.