Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 132 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,47	-	-	12,73	-	-	-	67,94	-	0,85			0,85
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	11,21	-	-	11,43	-	-	-	66,45	-	0,75			0,75
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,23	-	-	13,50	-	-	-	67,09	-	0,89			0,89
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	11,92	-	-	12,17	-	-	-	67,94	-	0,81			0,81
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,89	-	-	14,17	-	-	-	67,87	-	0,94			0,94
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,58	-	-	15,93	-	-	-	68,09	-	1,06			1,06
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,01	-	-	12,27	-	-	-	68,48	-	0,82			0,82
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,11	-	-	12,36	-	-	-	68,35	-	0,83			0,83
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	9,65	-	-	9,88	-	-	-	67,98	-	0,66			0,66
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,48	-	-	12,76	-	-	-	68,12	-	0,85			0,85
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	10,80	-	-	11,02	-	-	-	68,03	-	0,74			0,74
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,30	-	-	12,57	-	-	-	67,85	-	0,83	-	-	0,83
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	135,35	0,00	0,00	138,22	0,00	0,00	0,00			9,18	0,00	0,00	9,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,18** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

печать энергосбыта ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.