Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 144 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,36	-	-	14,66	-	-	-	67,85	-	0,98			0,98
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,59	-	-	15,91	-	-	-	66,43	-	1,04			1,04
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,10	-	-	15,41	-	-	-	67,18	-	1,01			1,01
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,76	-	-	15,07	-	-	-	67,80	-	1,00			1,00
17.05.14	13,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	6,47	-	-	6,60	-	-	-	67,62	-	0,44			0,44
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,85	-	-	16,18	-	-	-	67,92	-	1,08			1,08
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,41	-	-	14,70	-	-	-	68,29	-	0,98			0,98
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,33	-	-	12,58	-	-	-	68,14	-	0,84			0,84
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,34	-	-	12,60	-	-	-	67,89	-	0,84			0,84
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,88	-	-	13,16	-	-	-	67,85	-	0,87			0,87
23.05.14			-	-	-	-	-	-			-						-							
Среднее	22,90	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,41	-	-	13,69	-	-	-	67,70	-	0,91	-	-	0,91
Итого	229,00		0,00	0,00	0,00						0,00	134,09	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00			9,07	0,00	0,00	9,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~9,07~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «2» 06 г.