Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО Строит.Адрес: Седова 17-3 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

1-Нев

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	194,63	194,63	0,00	36,40	32,24	4,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,81
02.05.14	24,00	-	194,86	194,86	0,00	36,54	32,05	4,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,88
03.05.14	24,00	-	195,01	195,01	0,00	37,27	32,53	4,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,93
04.05.14	24,00	-	194,94	194,94	0,00	37,36	32,65	4,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,92
05.05.14	24,00	-	194,86	194,86	0,00	36,78	32,26	4,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,89
06.05.14	24,00	-	194,83	194,83	0,00	37,24	32,43	4,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
07.05.14	24,00	-	194,40	194,40	0,00	37,32	32,53	4,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
08.05.14	24,00	-	194,38	194,38	0,00	37,03	32,27	4,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,93
09.05.14	24,00	-	194,32	194,32	0,00	37,50	32,82	4,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
10.05.14	24,00	-	194,39	194,39	0,00	37,33	33,06	4,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,84
11.05.14	24,00	-	194,52	194,52	0,00	36,53	32,55	3,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,78
12.05.14	24,00	-	1,50	1,20	0,30	30,91	31,89	-0,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,01
Среднее	24,00	-	178,55	178,53	0,03	36,52	32,44	4,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81
Итого	288,00		2142,64	2142,34	0,30						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~7,64 °С~~ = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.