

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Селова 71 / С/ДО  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: Часовые и суточные архивы в файлах: С:\П\941\24947\2\С\0514\Б\Х

Установленные приборы: PRЭМ-3 32 расходомер: PRЭМ-3 32 Gmin= расходомер: PRЭМ-3 32 Gmin= Обратн. тр. (M2): расходомер: PRЭМ-3 32 Gmin= тр. А. ГВС (M3): расходомер: PRЭМ-3 32 Gmin= тр. ширк. ГВС (M4): расходомер: PRЭМ-3 32 Gmin= тр. подпитки (V5): расходомер: PRЭМ-3 32 Gmin= Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(P1-P2)\*K1\*(P1-P2)/K2 лето: Q=M1\*(P1-P2)\*K1\*(P1-P2)/K2  
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот=0,396 Qтеплот.= Qтеплот.= Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qтеплот.ср= Qтеплот.ср= Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут: Qот=118,8 Qтеплот.=0 Qтеплот.=0 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 12.05.2014

Узел учета: С/ДО Код УУТЭ: Тхв, гр.С= 7,64  
 Телефон: (812) 313-47-06 Строит. Адрес: Селова 71  
 Схемы подключения: Двухтрубная закрытая  
 Режим (Схемы): 0  
 Приборы УУТЭ поверены до 18.08.2014  
 Термометробр.: КТПТР-01 Преобр. давления: Термометробр.: КТПТР-01 Преобр. давления: Термометробр.: Преобр. давления: Термометробр.: Преобр. давления: Термометробр.: Преобр. давления: Термометробр.: Преобр. давления:

График: 150/70  
 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Дата	НС		M1, Т	M2, Т	dH, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, лк/см2	P2, лк/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dH, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	Vподл, м.куб	T3, С	T4, С	Контрольные данные		Общие теплопогре	
	Т	С																		Qтех.гас, Гкал	Гкал		Qобщ.гас, Гкал
24.04.14	24,00	84,58	2,92	63,82	36,44	27,38																	2,42
25.04.14	24,00	85,38	2,94	63,95	36,37	27,59																	2,46
26.04.14	24,00	85,65	3,08	63,81	36,44	27,37																	2,46
27.04.14	24,00	86,25	3,27	64,18	37,10	27,09																	2,46
28.04.14	24,00	88,17	3,26	64,83	37,86	26,97																	2,50
29.04.14	24,00	69,26	3,34	64,96	36,47	28,48																	2,10
30.04.14	24,00	49,20	45,83	63,83	31,50	32,33																	1,70
01.05.14	24,00	48,95	45,58	63,04	30,24	32,79																	1,71
02.05.14	24,00	48,08	44,71	62,93	29,14	33,80																	1,72
03.05.14	24,00	48,41	45,04	64,12	29,20	34,92																	1,79
04.05.14	24,00	48,19	44,83	64,40	29,23	35,17																	1,78
05.05.14	24,00	47,65	44,30	64,30	29,08	35,22																	2,14
06.05.14	24,00	64,15	60,78	63,57	31,97	31,60																	2,99
07.05.14	24,00	108,63	105,19	63,92	37,58	26,34																	1,62
08.05.14	24,00	60,70	62,62	-1,92	63,32	37,64	25,68																0,00
09.05.14	24,00	0,00	0,00	21,10	21,90	-0,80																	0,00
10.05.14	24,00	0,00	0,00	20,11	22,08	-1,97																	0,00
11.05.14	24,00	0,00	0,00	19,90	21,89	-1,99																	0,00
12.05.14	24,00	0,00	0,00	18,36	19,14	-0,78																	0,00
Среднее	24,00	53,86	51,55	2,31	54,66	31,12	23,54																1,67
Итого	456,00	1023,25	979,36	43,69	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.гас (Гкал)	Qтех.гас (Гкал)
	24.04.14 11:00	8094,89	8272,86	-	-	-	3084,89	28751,98
	17.05.14 22:00	8529,78	8271,32	-	-	-	3145,35	29149,98

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: Период превышения T2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

31,65  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 3,64 °C ± 0,34 Гкал;  
 3,42 Гкал;  
 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" печать, энергосбыт  
 для отчетов  
 ГУП "ТЭК СПб" печать, энергосбыт  
 для приборного учета  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 «2» 06 14 г.