Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 72 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14866 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00		111,61	83,34	28,26	61,89	29,13	32,75	5,00	4,00	2,83	26,50	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	-	62,13	0,00	1,65			4,48
25.04.14	24,00		112,55	84,76	27,80	61,99	29,17	32,83	5,00	4,00	2,89	25,97	0,00	0,00	26,44	0,00	26,44	-	62,08	0,00	1,61			4,51
26.04.14	24,00		113,92	84,15	29,76	61,96	29,37	32,59	5,00	4,00	2,85	28,00	0,00	0,00	28,51	0,00	28,51	-	62,16	0,00	1,74			4,59
27.04.14	24,00		116,15	83,91	32,23	62,37	30,14	32,23	5,00	4,00	2,81	30,42	0,00	0,00	30,98	0,00	30,98	-	62,66	0,00	1,91			4,71
28.04.14	24,00		115,45	86,86	28,58	63,03	30,90	32,13	5,00	4,00	2,89	26,89	0,00	0,00	27,39	0,00	27,39	-	63,23	0,00	1,70			4,59
29.04.14	24,00		117,60	90,03	27,58	63,40	31,63	31,76	5,00	4,00	2,97	25,75	0,00	0,00	26,24	0,00	26,24	-	63,59	0,00	1,64			4,61
30.04.14	24,00		117,38	90,11	27,27	62,37	31,03	31,34	5,00	4,00	2,95	25,18	0,00	0,00	25,64	0,00	25,64	-	62,50	0,00	1,57			4,52
01.05.14	24,00		116,43	90,77	25,67	61,55	30,02	31,53	5,00	4,00	2,98	23,65	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	61,65	0,00	1,46			4,44
02.05.14	24,00		114,38	88,66	25,72	61,35	29,09	32,26	5,00	4,00	2,98	23,70	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	-	61,71	0,00	1,46			4,44
03.05.14	24,00		114,40	89,80	24,59	62,47	29,36	33,11	5,00	4,00	3,09	22,74	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	-	62,58	0,00	1,42			4,51
04.05.14	24,00		117,54	85,72	31,82	62,86	29,09	33,77	5,00	4,00	3,02	29,76	0,00	0,00	30,31	0,00	30,31	-	63,10	0,00	1,88			4,89
05.05.14	24,00		113,53	86,01	27,52	62,70	29,12	33,58	5,00	4,00	3,01	25,51	0,00	0,00	25,98	0,00	25,98	-	62,79	0,00	1,60			4,61
06.05.14	24,00		110,79	81,87	28,92	61,57	27,82	33,75	5,00	4,00	2,89	26,84	0,00	0,00	27,32	0,00	27,32	-	61,71	0,00	1,66			4,54
07.05.14	24,00		109,01	82,03	26,98	61,81	27,92	33,89	5,00	4,00	2,90	24,97	0,00	0,00	25,42	0,00	25,42	-	62,03	0,00	1,55			4,45
08.05.14	24,00		109,54	82,55	26,99	61,54	27,62	33,92	5,00	4,00	2,92	24,95	0,00	0,00	25,40	0,00	25,40	-	61,67	0,00	1,54			4,46
09.05.14	24,00		110,37	84,32	26,05	61,95	28,39	33,56	5,00	4,00	2,95	24,05	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	62,18	0,00	1,50			4,44
10.05.14	24,00		111,64	85,75	25,90	62,69	29,83	32,86	5,00	4,00	2,94	23,90	0,00	0,00	24,34	0,00	24,34	-	62,92	0,00	1,50			4,44
11.05.14	24,00		112,35	86,01	26,34	62,91	30,43	32,49	5,00	4,00	2,92	24,34	0,00	0,00	24,79	0,00	24,79	-	63,03	0,00	1,53			4,45
12.05.14	24,00	*	30,18	16,47	13,71	45,18	41,78	3,40	5,00	4,00	0,04	38,02	0,00	0,00	38,29	0,00	38,29	-	38,35	0,00	1,46			1,49
Среднее	24,00	-	109,20	82,27	26,93	61,35	30,10	31,25	5,00	4,00	2,78	26,38	-	-	26,83	-	26,83	-	61,16	-	1,60	-	-	4,38
Итого	456,00		2074,82	1563,11	511,71						52,81	501,14	0,00	0,00	509,84	0,00	509,84	0,00			30,37	0,00	0,00	83,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.04.14 13:00	9890,62	7911,04	1845,48	0,00	1882,69	0,00	376,08	-
	17.05.14 08:00	11936,52	9347,11	2420,28	0,00	2467,40	0,00	461,02	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -3,91 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,28** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **509,84** куб.м.

куб 26,46

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-3,91

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 г.