Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	30,48	0,00	0,00	30,84	0,00	30,84	-	49,21	0,00	1,50			1,50
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	26,60	0,00	0,00	27,08	0,00	27,08	-	61,63	0,00	1,64			1,64
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	25,08	0,00	0,00	25,56	0,00	25,56	-	63,67	0,00	1,60			1,60
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	25,21	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	-	64,60	0,00	1,63			1,63
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	26,26	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	-	63,67	0,00	1,67			1,67
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	26,92	0,00	0,00	27,42	0,00	27,42	-	63,24	0,00	1,70			1,70
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	25,83	0,00	0,00	26,32	0,00	26,32	-	63,16	0,00	1,63			1,63
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	25,18	0,00	0,00	25,66	0,00	25,66	-	63,70	0,00	1,60			1,60
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	22,22	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	63,44	0,00	1,41			1,41
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	23,48	0,00	0,00	23,93	0,00	23,93	-	63,66	0,00	1,49			1,49
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	23,63	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	62,86	0,00	1,49			1,49
Среднее	24,00	-	-	-	-				5,00	4,00	-	25,54	-	-	26,00	-	26,00	-	62,08	-	1,58	-	-	1,58
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	280,91	0,00	0,00	285,96	0,00	285,96	0,00			17,36	0,00	0,00	17,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	17.05.14 08:00	11936,52	9347,11	2420,28	0,00	2467,40	0,00	461,02	-
	24.05.14 00:00	12112,60	9347,11	2589,35	0,00	2639,63	0,00	472,23	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,38 0 С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~17,36~~ Гкал; −2,63 14,73
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 285,96 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

−2,63

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«2»06 14 г.