Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 73 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24694 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до 18.08.2014 | Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00		84,94	85,90	-0,96	62,44	36,66	25,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
25.04.14	24,00		85,82	85,86	-0,05	62,60	36,67	25,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
26.04.14	24,00		86,05	86,15	-0,10	62,45	36,88	25,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
27.04.14	24,00		86,54	87,53	-0,99	62,84	37,56	25,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
28.04.14	24,00		88,40	89,42	-1,02	63,50	38,27	25,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
29.04.14	24,00		91,31	92,38	-1,07	63,80	38,94	24,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
30.04.14	24,00		91,48	92,54	-1,05	62,67	38,12	24,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
01.05.14	24,00		90,94	91,91	-0,97	61,88	37,33	24,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
02.05.14	24,00		89,24	90,26	-1,02	61,73	36,30	25,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
03.05.14	24,00		89,86	90,03	-0,17	62,91	36,74	26,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
04.05.14	24,00		89,44	90,32	-0,88	63,18	36,83	26,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
05.05.14	24,00		88,44	89,25	-0,82	63,07	36,77	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
06.05.14	24,00		85,49	86,22	-0,73	62,04	35,73	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
07.05.14	24,00		83,69	84,41	-0,72	62,46	35,55	26,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
08.05.14	24,00		85,40	86,02	-0,62	61,81	35,62	26,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
09.05.14	24,00		87,66	88,36	-0,70	61,81	36,09	25,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
10.05.14	24,00		88,47	89,19	-0,72	62,50	37,13	25,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
11.05.14	24,00		88,67	89,49	-0,82	62,79	37,76	25,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
12.05.14	24,00	*	6,74	6,78	-0,04	45,01	33,50	11,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,09
Среднее	24,00	-	83,61	84,32	-0,71	61,66	36,76	24,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11
Итого	456,00		1588,59	1602,02	-13,43						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	40,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.14 11:00	70194,04	71046,91	-	-	-	-	2508,08	28104,03
	17.05.14 08:00	71740,11	72605,93	-	-	-	-	2547,19	28653,03

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = 0,10 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,27** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

40,17

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.