Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО Строит.Адрес: Седова 75 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24960-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 24960 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до 18.08.2014 Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00		87,55	87,25	0,30	64,71	37,27	27,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
25.04.14	24,00		88,36	88,06	0,31	64,82	37,19	27,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
26.04.14	24,00		88,61	88,31	0,30	64,69	37,37	27,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
27.04.14	24,00		89,10	88,79	0,31	65,08	37,95	27,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
28.04.14	24,00		94,87	94,50	0,37	65,74	39,20	26,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
29.04.14	24,00		101,23	100,82	0,42	66,07	40,42	25,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
30.04.14	24,00		100,80	100,39	0,41	65,01	39,73	25,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
01.05.14	24,00		100,47	100,05	0,41	64,21	38,87	25,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
02.05.14	24,00		98,95	98,57	0,39	64,16	37,69	26,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
03.05.14	24,00		99,59	99,21	0,38	65,35	38,09	27,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
04.05.14	24,00		99,16	98,77	0,39	65,65	38,22	27,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
05.05.14	24,00		98,18	97,79	0,39	65,52	38,09	27,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
06.05.14	24,00		95,67	95,32	0,34	64,48	37,04	27,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
07.05.14	24,00		94,97	94,62	0,34	64,76	37,01	27,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
08.05.14	24,00		95,38	95,04	0,34	64,39	36,89	27,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
09.05.14	24,00		96,25	95,92	0,33	64,83	37,46	27,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
10.05.14	24,00		97,12	96,78	0,34	65,53	38,71	26,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
11.05.14	24,00		97,47	97,10	0,37	65,71	39,24	26,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
12.05.14	24,00	*	7,94	7,77	0,17	48,74	46,16	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,09
Среднее	24,00	-	91,14	90,79	0,35	64,18	38,56	25,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
Итого	456,00		1731,67	1725,07	6,61						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.04.14 13:00	84192,64	83823,52	-	-	-	-	3192,74	28562,50
	17.05.14 09:00	85785,13	85409,88	-	-	-	-	3235,62	29086,50

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °C = -0,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел автоматизации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2»06 14 г.
печать энергосбыта

46,73