Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77/28а / СЦО Строит.Адрес: Седова 77/28а Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206176-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206176 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	136,33	135,79	0,54	63,65	43,49	20,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
25.04.14	24,00	-	137,20	136,63	0,57	63,71	43,62	20,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
26.04.14	19,00	-	109,19	108,71	0,48	63,57	43,93	19,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
27.04.14	24,00	-	137,98	137,37	0,61	64,11	44,77	19,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
28.04.14	24,00	-	139,97	139,28	0,69	64,70	46,09	18,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
29.04.14	24,00	-	142,27	141,69	0,58	65,01	46,73	18,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
30.04.14	24,00	-	141,95	141,26	0,69	63,99	45,79	18,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
01.05.14	24,00	-	141,46	140,84	0,62	63,13	44,59	18,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
02.05.14	24,00	-	140,18	139,57	0,61	63,25	43,73	19,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
03.05.14	24,00	-	140,90	140,19	0,71	64,30	44,24	20,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
04.05.14	24,00	-	140,38	139,59	0,79	64,60	43,91	20,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
05.05.14	24,00	-	139,35	138,54	0,81	64,38	43,46	20,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
06.05.14	24,00	-	137,09	136,16	0,93	63,38	42,01	21,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
07.05.14	24,00	-	136,61	135,63	0,98	63,67	42,17	21,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
08.05.14	24,00	-	137,01	136,03	0,98	63,26	42,19	21,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
09.05.14	24,00	-	137,98	136,97	1,01	63,77	42,86	20,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
10.05.14	24,00	-	138,86	137,79	1,07	64,49	44,22	20,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
11.05.14	24,00	-	138,31	137,19	1,12	64,21	44,74	19,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
12.05.14	24,00	-	3,29	3,24	0,05	30,36	41,89	-11,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-0,02
Среднее	23,74	-	130,33	129,60	0,73	62,19	43,92	18,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
Итого	451,00		2476,31	2462,47	13,84						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	49,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~7,64 °С = 0,11 Гкал;~~
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~49,75 Гкал;~~
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

49,86

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.