Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 82 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 01.07.2017 Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00		100,25	79,18	21,08	63,59	34,08	29,52	7,50	3,90	2,53	18,16	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	63,53	0,00	1,15			3,68
25.04.14	24,00		102,18	79,71	22,47	63,66	34,03	29,63	7,50	3,90	2,55	19,65	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	63,40	0,00	1,25			3,80
26.04.14	24,00		102,59	79,92	22,67	63,59	34,24	29,35	7,50	3,90	2,53	19,88	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	-	63,45	0,00	1,26			3,79
27.04.14	24,00		104,12	80,30	23,82	64,04	34,82	29,23	7,50	3,90	2,54	20,93	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	64,16	0,00	1,34			3,88
28.04.14	24,00		103,21	82,48	20,73	64,62	35,50	29,12	7,50	3,90	2,60	17,77	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	-	64,46	0,00	1,15			3,75
29.04.14	24,00		105,24	84,68	20,56	64,98	36,19	28,79	7,50	3,90	2,65	17,49	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	64,83	0,00	1,13			3,78
30.04.14	24,00		106,13	84,18	21,95	63,96	35,45	28,52	7,50	3,90	2,60	19,02	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	63,83	0,00	1,21			3,81
01.05.14	24,00		104,42	83,96	20,46	63,15	34,77	28,38	7,50	3,90	2,57	17,64	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	-	62,84	0,00	1,11			3,68
02.05.14	24,00		103,05	82,27	20,78	63,11	33,73	29,38	7,50	3,90	2,59	18,20	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	-	63,10	0,00	1,15			3,73
03.05.14	24,00		102,57	83,11	19,47	64,22	34,27	29,94	7,50	3,90	2,69	16,51	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	-	63,95	0,00	1,06			3,74
04.05.14	24,00		106,07	82,06	24,01	64,57	34,28	30,29	7,50	3,90	2,68	21,17	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	64,52	0,00	1,37			4,04
05.05.14	24,00		103,14	81,52	21,62	64,38	34,23	30,15	7,50	3,90	2,66	18,61	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	64,05	0,00	1,19			3,86
06.05.14	24,00		101,03	79,14	21,89	63,34	33,18	30,16	7,50	3,90	2,58	19,06	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	-	63,16	0,00	1,20			3,78
07.05.14	24,00		100,22	78,47	21,75	63,60	33,28	30,32	7,50	3,90	2,56	19,11	0,00	0,00	19,47	0,00	19,47	-	63,39	0,00	1,21			3,77
08.05.14	24,00		100,27	78,92	21,35	63,26	33,15	30,11	7,50	3,90	2,55	18,76	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	63,08	0,00	1,18			3,73
09.05.14	24,00		102,60	79,56	23,04	63,73	33,71	30,02	7,50	3,90	2,56	20,40	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	63,69	0,00	1,30			3,86
10.05.14	24,00		102,12	80,87	21,25	64,40	34,85	29,55	7,50	3,90	2,57	18,64	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	64,27	0,00	1,20			3,76
11.05.14	24,00		103,02	80,62	22,40	64,57	35,32	29,25	7,50	3,90	2,53	19,92	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	-	64,31	0,00	1,28			3,81
12.05.14	24,00	*	18,66	16,48	2,19	36,52	50,62	-14,10	7,50	3,90	10,42	27,34	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	-	34,80	0,00	0,95			11,37
Среднее	24,00	-	98,47	77,76	20,71	62,49	35,25	27,24	7,50	3,90	3,00	19,38	-	-	19,73	-	19,73	-	62,25	-	1,19	-	-	4,19
Итого	456,00		1870,90	1477,42	393,48						56,94	368,28	0,00	0,00	374,90	0,00	374,90	0,00			22,70	0,00	0,00	79,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.04.14 11:00	24370,50	19421,13	5026,98	0,00	5136,19	0,00	1647,55	-
	17.05.14 09:00	26437,11	21027,85	5480,67	0,00	5597,89	0,00	1739,91	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -3,01 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,63** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **374,90** куб.м.

19,69

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать теплоснабжающей

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-3,01 -3,01

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.

печать энергосбыта