Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 82 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 01.07.2017 Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	27,08	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	-	44,05	0,00	1,19			1,19
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	20,83	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	63,70	0,00	1,33			1,33
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	20,57	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	66,20	0,00	1,36			1,36
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	19,64	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	64,28	0,00	1,26			1,26
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	19,95	0,00	0,00	20,30	0,00	20,30	-	60,80	0,00	1,21			1,21
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	20,74	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	-	60,74	0,00	1,26			1,26
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	18,92	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	-	54,79	0,00	1,04			1,04
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	23,75	0,00	0,00	24,08	0,00	24,08	-	53,37	0,00	1,27			1,27
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	24,72	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	-	42,61	0,00	1,05			1,05
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	23,90	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	-	41,47	0,00	0,99			0,99
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	22,79	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	49,44	0,00	1,13			1,13
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,50	3,90	-	22,08	-	-	22,39	-	22,39	-	54,68	-	1,19	-	-	1,19
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	242,89	0,00	0,00	246,34	0,00	246,34	0,00			13,09	0,00	0,00	13,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	17.05.14 09:00	26437,11	21027,85	5480,67	0,00	5597,89	0,00	1739,91	-
	24.05.14 01:00	26512,58	21101,41	5632,29	0,00	5751,45	0,00	1785,31	-

-2,59 -2,59

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~13,09~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **246,34** куб.м.

10,66 -2,59 10,5

цуп 10,5

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.