Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 91-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 | Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
24.04.14	24,00		199,48	173,47	26,01	65,79	44,65	21,14	6,00	3,00	3,37	30,73	0,00	0,00	31,34	0,00	31,34	-	65,74	0,00	2,02			5,39
25.04.14	24,00		196,92	174,69	22,22	65,74	44,86	20,87	6,00	3,00	3,40	26,27	0,00	0,00	26,80	0,00	26,80	-	65,52	0,00	1,72			5,12
26.04.14	24,00		200,56	174,69	25,86	65,60	45,27	20,34	6,00	3,00	3,32	29,67	0,00	0,00	30,26	0,00	30,26	-	65,47	0,00	1,94			5,26
27.04.14	24,00		203,81	175,75	28,07	65,78	45,98	19,80	6,00	3,00	3,22	32,18	0,00	0,00	32,82	0,00	32,82	-	65,70	0,00	2,11			5,34
28.04.14	24,00		200,01	177,26	22,74	65,95	46,28	19,67	6,00	3,00	3,19	27,42	0,00	0,00	27,97	0,00	27,97	-	65,86	0,00	1,81			5,00
29.04.14	24,00		200,27	177,50	22,78	65,99	46,40	19,60	6,00	3,00	3,17	27,59	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	-	65,91	0,00	1,82			4,99
30.04.14	24,00		198,54	176,46	22,08	65,85	45,46	20,38	6,00	3,00	3,29	26,90	0,00	0,00	27,44	0,00	27,44	-	65,85	0,00	1,77			5,06
01.05.14	24,00		199,39	177,21	22,17	65,52	44,94	20,58	6,00	3,00	3,34	27,02	0,00	0,00	27,55	0,00	27,55	-	65,49	0,00	1,77			5,11
02.05.14	24,00		199,29	176,98	22,31	65,70	44,24	21,46	6,00	3,00	3,49	27,22	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	-	65,59	0,00	1,79			5,27
03.05.14	24,00		199,34	176,05	23,29	65,50	44,62	20,88	6,00	3,00	3,37	28,14	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	-	65,45	0,00	1,84			5,21
04.05.14	24,00		197,35	174,71	22,64	65,49	44,86	20,63	6,00	3,00	3,29	27,58	0,00	0,00	28,13	0,00	28,13	-	65,37	0,00	1,80			5,10
05.05.14	24,00		198,62	175,86	22,76	65,77	45,06	20,72	6,00	3,00	3,33	27,73	0,00	0,00	28,28	0,00	28,28	-	65,65	0,00	1,82			5,15
06.05.14	24,00		199,00	175,41	23,58	65,55	44,00	21,55	6,00	3,00	3,48	28,40	0,00	0,00	28,96	0,00	28,96	-	65,48	0,00	1,86			5,34
07.05.14	24,00		197,88	174,21	23,67	65,86	44,65	21,20	6,00	3,00	3,39	28,49	0,00	0,00	29,06	0,00	29,06	-	65,72	0,00	1,87			5,26
08.05.14	24,00		196,53	174,39	22,14	65,31	44,34	20,97	6,00	3,00	3,35	27,01	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54	-	65,22	0,00	1,76			5,11
09.05.14	24,00		198,31	175,33	22,98	65,68	45,12	20,55	6,00	3,00	3,29	27,92	0,00	0,00	28,48	0,00	28,48	-	65,64	0,00	1,83			5,12
10.05.14	24,00		198,78	176,71	22,07	65,77	46,07	19,70	6,00	3,00	3,17	27,06	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60	-	65,70	0,00	1,78			4,94
11.05.14	24,00		197,74	174,16	23,58	65,63	46,04	19,59	6,00	3,00	3,10	28,52	0,00	0,00	29,09	0,00	29,09	-	65,64	0,00	1,87			4,97
12.05.14	24,00	*	95,44	75,01	20,42	67,48	45,29	22,19	6,00	3,00	1,54	22,52	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	-	66,84	0,00	1,51			3,05
Среднее	24,00	-	193,54	170,31	23,23	65,79	45,17	20,62	6,00	3,00	3,22	27,81	-	-	28,36	-	28,36	-	65,67	-	1,83	-	-	5,04
Итого	456,00		3677,26	3235,87	441,39						61,10	528,35	0,00	0,00	538,91	0,00	538,91	0,00			34,70	0,00	0,00	95,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.04.14 11:00	64865,06	59034,27	7332,11	0,00	7514,88	0,00	1450,14	-
	17.05.14 09:00	68544,94	62183,84	7947,79	0,00	8142,84	0,00	1549,96	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °C = -3,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **538,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.