

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Телефон:
 Договор:
 Стронт-Адрес: Седова 91-1
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: СТП-943 № 14925
 Вычислитель: СТП-943 № 14925
 Подосн.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 50
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 50
 Тр-д. ГВС(M3): Тр-д. ГВС(M3)
 Тр-д. ГВС(M4): Тр-д. ГВС(M4)
 Тр.подпитки(V5): Тр.подпитки(V5)
 расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)*K1+M2*(T2-T3)*K2
 лето: Q=M1*(T1-T2)*K1+M2*(T2-T3)*K2
 Qот=0,59 Qтепл.пот.= Qтепл.пот.=0,1099
 Qот=0,59 Qтепл.пот.= Qтепл.пот.=0,1099
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтепл.пот.=0,1099
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтепл.пот.=0,1099
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qтепл.пот.=0,1099
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014: Qтепл.пот.=0,1099

Дата	Учет опл.тепл. (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплопотери		
	Тп	НС	M1	M2	dM	TL	TZ	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподл	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс.гас		Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	22,62	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	0,00	23,08	65,79	0,00	1,49	0,00	1,49	1,49	1,49
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	23,47	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	0,00	23,93	64,88	0,00	1,52	0,00	1,52	1,52	1,52
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	22,74	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	65,05	0,00	1,48	0,00	1,48	1,48	1,48
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	21,97	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41	0,00	22,41	65,82	0,00	1,45	0,00	1,45	1,45	1,45
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	24,19	0,00	24,68	0,00	24,68	0,00	24,68	0,00	24,68	65,97	0,00	1,60	0,00	1,60	1,60	1,60
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	23,39	0,00	23,87	0,00	23,87	0,00	23,87	0,00	23,87	66,14	0,00	1,55	0,00	1,55	1,55	1,55
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	19,89	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	66,09	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	1,31
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	19,80	0,00	20,20	0,00	20,20	0,00	20,20	0,00	20,20	66,06	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	1,31
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	18,68	0,00	19,05	0,00	19,05	0,00	19,05	0,00	19,05	65,56	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22	1,22
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	19,66	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	20,05	65,70	0,00	1,29	0,00	1,29	1,29	1,29
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	18,49	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	0,00	18,86	65,44	0,00	1,21	0,00	1,21	1,21	1,21
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	3,00	21,36	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	21,78	65,68	0,00	1,40	0,00	1,40	1,40	1,40
Итого	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	234,91	0,00	239,61	0,00	239,61	0,00	239,61	0,00	239,61	1543,43	0,00	15,43	0,00	15,43	15,43	

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1(T) 68544,94; M2(T) 62183,84; M3(T) 7947,79; M4(T) 0,00; V3(M3) 8142,84; V4(M3) 0,00; Qобщ.от+гвс (Гкал) 1549,96; Qгвс.гас (Гкал) 1558,91

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;

Период расчета по договору: Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок Итого по приборам учета: с учетом корректировок Итого по приборам учета: с учетом корректировок

10,66 - 2,5 = 8,16
 0,00 Гкал;
 15,43 Гкал;
 239,61 куб.м.

18,93

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ СЧЕТОВ

Исполнитель: энергосбыт
 Филиал "Энергосбыт"
 Унитарное предприятие
 ОАО "Специализация КУУТЭ"
 СЧЕТ ПРИНЯТ
 « 2 » 06 14 г.