Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до __________
Txв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dМ,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dМ,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	72,84	61,04	11,80	64,17	40,78	23,39	7,00	5,00	1,48	11,04	-	-	11,23	-	-	-	64,21	-	0,71			2,19
25.04.14	24,00	-	72,13	62,15	9,98	64,17	40,76	23,41	7,00	5,00	1,47	9,68	-	-	9,85	-	-	-	64,02	-	0,62			2,09
26.04.14	24,00	-	73,64	61,78	11,86	64,02	41,12	22,90	7,00	5,00	1,45	11,36	-	-	11,56	-	-	-	63,90	-	0,72			2,17
27.04.14	24,00	-	75,16	61,88	13,28	64,22	41,82	22,40	7,00	5,00	1,43	12,65	-	-	12,87	-	-	-	64,19	-	0,81			2,24
28.04.14	24,00	-	74,73	59,05	15,68	64,38	42,00	22,38	7,00	5,00	1,68	10,13	-	-	10,34	-	-	-	64,26	-	0,65			2,33
29.04.14	24,00	-	78,01	49,00	29,01	64,46	41,68	22,78	7,00	5,00	2,31	10,52	-	-	10,72	-	-	-	64,48	-	0,68			2,99
30.04.14	24,00	-	77,74	50,88	26,86	64,26	40,97	23,29	7,00	5,00	2,23	10,64	-	-	10,84	-	-	-	64,28	-	0,68			2,91
01.05.14	24,00	-	76,61	66,48	10,13	63,91	41,50	22,41	7,00	5,00	1,54	9,35	-	-	9,53	-	-	-	63,92	-	0,60			2,14
02.05.14	24,00	-	75,56	67,05	8,51	64,05	40,93	23,12	7,00	5,00	1,60	7,74	-	-	7,90	-	-	-	63,93	-	0,49			2,09
03.05.14	24,00	-	76,15	66,28	9,87	63,86	40,88	22,98	7,00	5,00	1,57	9,10	-	-	9,27	-	-	-	63,90	-	0,58			2,15
04.05.14	24,00	-	75,32	64,97	10,35	63,83	41,19	22,64	7,00	5,00	1,52	9,59	-	-	9,77	-	-	-	63,71	-	0,61			2,13
05.05.14	24,00	-	75,53	65,43	10,10	64,13	41,36	22,77	7,00	5,00	1,54	9,32	-	-	9,50	-	-	-	63,99	-	0,60			2,14
06.05.14	24,00	-	75,35	62,89	12,46	63,96	40,56	23,40	7,00	5,00	1,53	11,65	-	-	11,88	-	-	-	63,93	-	0,74			2,27
07.05.14	24,00	-	73,44	60,83	12,61	64,22	40,30	23,92	7,00	5,00	1,51	11,76	-	-	11,95	-	-	-	64,16	-	0,75			2,27
08.05.14	24,00	-	72,78	61,19	11,59	63,70	40,18	23,52	7,00	5,00	1,50	10,72	-	-	10,93	-	-	-	63,62	-	0,68			2,18
09.05.14	24,00	-	71,63	61,93	9,70	64,04	41,01	23,03	7,00	5,00	1,48	8,89	-	-	9,06	-	-	-	64,01	-	0,57			2,05
10.05.14	24,00	-	72,44	62,77	9,67	64,20	42,20	22,00	7,00	5,00	1,43	8,93	-	-	9,10	-	-	-	64,13	-	0,57			2,00
11.05.14	24,00	-	71,77	61,04	10,73	64,07	41,75	22,32	7,00	5,00	1,42	9,89	-	-	10,09	-	-	-	64,13	-	0,63			2,05
12.05.14	24,00	-	68,33	57,17	11,16	66,53	51,78	14,75	7,00	5,00	0,90	10,41	-	-	10,63	-	-	-	66,59	-	0,69			1,59
Среднее	24,00	-	74,17	61,25	12,91	64,22	41,72	22,50	7,00	5,00	1,56	10,18	-	-	10,37	-	-	-	64,18	-	0,65	-	-	2,21
Итого	456,00		1409,16	1163,81	245,35						29,58	193,37	0,00	0,00	197,02	0,00	0,00	0,00			12,41	0,00	0,00	41,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -1,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
__________________ /____________/

-1,87

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.

щл 10,54