

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Фабриковская 16 / С/О+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Договор: Строит. Адрес: Фабриковская 16
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Узел учета: С/О Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: ВКТ7-208349-С(С)-0514.txt
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 Режим (Смена):
 Поддошт.тр.(M1): расходомер: Gm1= Гм1= Термодоб.: Gm1= Гм1= Термодоб.: Gm1= Гм1= Тр.-л. ГВС(M2): расходомер: Gm2= Гм2= Термодоб.: Gm2= Гм2= Тр.-л. ГВС(M3): расходомер: Gm3= Гм3= Термодоб.: Gm3= Гм3= Тр.-л. ГВС(M4): расходомер: Gm4= Гм4= Термодоб.: Gm4= Гм4= Тр.-л. ГВС(M5): расходомер: Gm5= Гм5= Термодоб.: Gm5= Гм5= Расчетный алгоритм: зим: Q=M1*(T1-T2)*K2*(T1-T2) лето: Q=M1*(T1-T2)*K2*(T1-T2)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qсп= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= Qсп= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные расходы (ср.сут.), Тсут: Qот= Qсп= Qтех.пот.= Qгвс=
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 21.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ti	Tc	T1	T2	Tz	C	dT	P1	P2	Qотпл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Контрольные данные		Общие теплотопре
																				Qгвс кал.	Qтех.гвс	
24.04.14	24.00	-	85.57	72.49	13.08	63.67	43.78	19.89	7.00	5.00	1.57	11.17	-	11.39	-	-	-	63.84	-	0.71	0.68	2.28
25.04.14	24.00	-	85.56	73.18	12.38	63.76	43.96	19.80	7.00	5.00	1.56	10.63	-	10.83	-	-	-	63.80	-	0.68	0.77	2.24
26.04.14	24.00	-	87.18	73.22	13.96	63.69	44.12	19.57	7.00	5.00	1.55	12.12	-	12.33	-	-	-	63.84	-	0.77	0.77	2.32
27.04.14	24.00	-	87.45	73.77	13.68	64.15	44.95	19.20	7.00	5.00	1.53	11.92	-	12.13	-	-	-	64.49	-	0.77	0.77	2.30
28.04.14	24.00	-	89.32	75.58	13.74	64.71	45.88	18.83	7.00	5.00	1.53	12.01	-	12.24	-	-	-	64.80	-	0.78	0.78	2.31
29.04.14	24.00	-	90.06	77.58	12.48	65.04	46.86	18.18	7.00	5.00	1.51	10.86	-	11.05	-	-	-	65.12	-	0.71	0.69	2.22
30.04.14	24.00	-	89.82	77.56	12.26	64.01	45.94	18.07	7.00	5.00	1.50	10.70	-	10.88	-	-	-	64.11	-	0.69	0.69	2.19
01.05.14	24.00	-	90.35	76.75	13.60	63.16	44.57	18.59	7.00	5.00	1.54	11.87	-	12.09	-	-	-	63.26	-	0.75	0.75	2.29
02.05.14	24.00	-	88.50	75.69	12.81	63.21	43.85	19.36	7.00	5.00	1.57	11.11	-	11.33	-	-	-	63.50	-	0.71	0.71	2.28
03.05.14	24.00	-	89.34	76.17	13.17	64.32	44.45	19.87	7.00	5.00	1.62	11.53	-	11.75	-	-	-	64.45	-	0.75	0.75	2.36
04.05.14	24.00	-	89.69	75.71	13.98	64.63	44.69	19.94	7.00	5.00	1.62	12.26	-	12.49	-	-	-	64.89	-	0.80	0.80	2.41
05.05.14	24.00	-	88.79	74.94	13.85	64.42	44.49	19.93	7.00	5.00	1.60	12.26	-	12.48	-	-	-	64.39	-	0.79	0.79	2.39
06.05.14	24.00	-	85.06	72.82	12.24	63.40	43.15	20.25	7.00	5.00	1.58	10.61	-	10.80	-	-	-	63.42	-	0.68	0.68	2.25
07.05.14	24.00	-	85.43	72.17	13.26	63.70	43.28	20.42	7.00	5.00	1.57	11.74	-	11.93	-	-	-	63.88	-	0.75	0.75	2.32
08.05.14	24.00	-	85.54	72.70	12.84	63.26	42.67	20.59	7.00	5.00	1.61	11.12	-	11.31	-	-	-	63.22	-	0.70	0.70	2.31
09.05.14	24.00	-	85.00	73.61	11.39	63.77	43.67	20.10	7.00	5.00	1.59	9.73	-	9.92	-	-	-	63.97	-	0.62	0.62	2.21
10.05.14	24.00	-	86.50	74.29	12.21	64.51	45.08	19.43	7.00	5.00	1.54	10.66	-	10.87	-	-	-	64.74	-	0.69	0.69	2.23
11.05.14	24.00	-	87.63	73.84	13.79	64.55	45.65	18.90	7.00	5.00	1.50	12.23	-	12.46	-	-	-	64.66	-	0.79	0.79	2.29
12.05.14	24.00	-	7.12	13.43	-6.31	28.06	47.01	-18.95	7.00	5.00	-1.05	17.12	-	-17.22	-	-	-	37.67	-	0.65	0.65	-0.41
Среднее	24.00	-	83.36	71.34	12.02	62.11	44.63	17.47	7.00	5.00	1.42	11.67	-	11.87	-	-	-	62.74	-	0.73	0.73	2.15
Итого	456.00	-	1583.91	1355.50	228.41						27.01	221.65	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	40.79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	MI(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Qобш.от-гвс (Гкал)	Тгвс ч
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	30.12.99 00:00							

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: 7.64 °C = -1.75 Гкал;
 Период превышения t2: 39.05 Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды: куб.м.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ЗАО "ДомТелеком"
 Печать
 Для отчета

Группа "ЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Печать Энергосбыта
 Управление по приборному учету
 Отдел эксплуатации КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 2006 04 »

-1.75

12.03