Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Фарфоровская 22 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	10,20	-	-	10,31	-	-	-	50,26	-	0,51			0,51
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	7,01	-	-	7,16	-	-	-	67,62	-	0,47			0,47
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	7,81	-	-	7,99	-	-	-	69,14	-	0,54			0,54
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	6,75	-	-	6,91	-	-	-	68,50	-	0,46			0,46
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	6,43	-	-	6,55	-	-	-	67,21	-	0,43			0,43
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	8,78	-	-	8,97	-	-	-	67,56	-	0,59			0,59
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	7,74	-	-	7,89	-	-	-	67,74	-	0,52			0,52
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	6,14	-	-	6,29	-	-	-	67,63	-	0,42			0,42
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	7,30	-	-	7,45	-	-	-	67,54	-	0,49			0,49
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	7,11	-	-	7,25	-	-	-	67,60	-	0,48			0,48
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	5,60	-	-	5,74	-	-	-	67,49	-	0,38			0,38
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	7,35	-	-	7,50	-	-	-	66,21	-	0,48	-	-	0,48
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	80,87	0,00	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00			5,31	0,00	0,00	5,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~5,31~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУ УТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.