

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Варфоломеевская 22 / ЦЮ+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник

Телефон:  
 Узел учета: ЦЮ  
 Код УУТЗ:  
 Рассмотрять совместно с УУТЗ: график: 150/70

Установленные приборы:  
 Выходитель: ВКТ-7 № 205802  
 Подозв. тр.(М1): расходомер: Gm1=0  
 Обратн. тр.(М2): расходомер: Gm2=0  
 Тр.-д. ГВС(М3): расходомер: Gm3=0  
 Тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gm4=0  
 Тр.подпитки(У5): расходомер: Gm5=0  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=MI\*(PI-PIH)+M2\*(PI-PIH) лето: Q=MI\*(PI-PIH)+M2\*(PI-PIH)  
 Qот= Qтепл.сп= Qот=0  
 Qтепл.сп= Qот=0  
 Qот=0  
 Qтепл.пот.=0  
 Qтепл.пот.=0

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотреб					
		НС	M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб		Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс.гвс, Гкал
24.04.14	24.00	-	58,08	50,49	7,59	63,89	41,15	22,74	7,00	5,00	1,17	7,28	-	7,44	-	0,46	-	63,84	-	0,52	-	1,63	-
25.04.14	24.00	-	59,44	50,89	8,55	63,97	41,38	22,59	7,00	5,00	1,17	8,20	-	8,37	-	0,52	-	63,84	-	0,52	-	1,70	-
26.04.14	24.00	-	59,57	50,98	8,59	63,91	41,59	22,32	7,00	5,00	1,17	8,21	-	8,38	-	0,52	-	63,92	-	0,63	-	1,69	-
27.04.14	24.00	-	61,43	51,26	10,17	64,37	42,43	21,94	7,00	5,00	1,15	9,75	-	9,94	-	0,45	-	64,52	-	0,45	-	1,78	-
28.04.14	24.00	-	60,02	52,70	7,32	64,91	43,40	21,51	7,00	5,00	1,16	6,89	-	7,02	-	0,42	-	64,86	-	0,42	-	1,61	-
29.04.14	24.00	-	61,03	54,11	6,92	65,24	44,02	21,22	7,00	5,00	1,18	6,47	-	6,61	-	0,44	-	65,24	-	0,44	-	1,60	-
30.04.14	24.00	-	61,31	53,91	7,40	64,19	43,02	21,17	7,00	5,00	1,17	6,89	-	7,03	-	0,44	-	64,05	-	0,44	-	1,62	-
01.05.14	24.00	-	62,22	53,38	8,84	63,34	42,03	21,31	7,00	5,00	1,18	8,30	-	8,45	-	0,52	-	63,10	-	0,52	-	1,70	-
02.05.14	24.00	-	61,00	52,65	8,35	63,42	41,25	22,17	7,00	5,00	1,20	7,78	-	7,95	-	0,50	-	63,47	-	0,49	-	1,70	-
03.05.14	24.00	-	61,43	53,02	8,41	64,51	41,95	22,56	7,00	5,00	1,24	7,75	-	7,91	-	0,62	-	64,40	-	0,50	-	1,74	-
04.05.14	24.00	-	62,80	52,60	10,20	64,87	41,93	22,94	7,00	5,00	1,25	9,55	-	9,74	-	0,47	-	65,06	-	0,47	-	1,87	-
05.05.14	24.00	-	60,22	52,18	8,04	64,61	41,35	23,26	7,00	5,00	1,26	7,37	-	7,53	-	0,44	-	64,39	-	0,47	-	1,73	-
06.05.14	24.00	-	58,26	50,64	7,62	63,61	40,02	23,59	7,00	5,00	1,24	6,99	-	7,10	-	0,44	-	63,56	-	0,44	-	1,68	-
07.05.14	24.00	-	58,88	50,16	8,72	63,91	40,41	23,50	7,00	5,00	1,22	8,04	-	8,16	-	0,51	-	63,94	-	0,51	-	1,74	-
08.05.14	24.00	-	59,26	50,47	8,79	63,51	40,11	23,40	7,00	5,00	1,23	8,05	-	8,20	-	0,47	-	63,42	-	0,47	-	1,74	-
09.05.14	24.00	-	59,24	51,11	8,13	63,98	41,06	22,92	7,00	5,00	1,23	7,31	-	7,46	-	0,44	-	63,99	-	0,47	-	1,69	-
10.05.14	24.00	-	59,20	51,67	7,53	64,70	42,60	22,10	7,00	5,00	1,19	6,78	-	6,91	-	0,52	-	64,66	-	0,44	-	1,63	-
11.05.14	24.00	-	60,18	51,41	8,77	64,71	43,07	21,64	7,00	5,00	1,16	8,04	-	8,19	-	0,37	-	64,49	-	0,37	-	1,68	-
12.05.14	24.00	-	8,05	4,13	3,92	40,50	46,77	-6,27	7,00	5,00	-0,23	9,68	-	9,73	-	0,49	-	37,84	-	0,37	-	0,14	-
Среднее	24.00	-	57,45	49,36	8,10	62,96	42,08	20,87	7,00	5,00	1,12	7,86	-	8,01	-	0,49	-	62,77	-	0,49	-	1,61	-
Итого	456,00	-	1091,62	937,76	153,86	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщот-гвс(Гкал)	21,34	149,33	0,00	152,12	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	30,66	0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата: 30.12.99 00:00  
 M1(г): 30.12.99 00:00  
 M2(г): 0,00  
 M3(г): 0,00  
 M4(г): 0,00  
 V3(м3): 0,00  
 V4(м3): 0,00  
 Qобщот-гвс(Гкал): 0,00

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

7,64 °C = -1,18 Гкал;  
 29,48 Гкал;  
 куб.м;

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 8,13  
 7,64 °C = -1,18 Гкал;  
 29,48 Гкал;  
 куб.м;

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДИРЕКТОР  
 печать энергосбыта  
 ГУ "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 « 20 06 14