

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалына 44 / ЦЮ
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Узел учета: ЦЮ
 Код УУТЭ:
 Рассмотреть совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Тех, гр.С= 7,64

Установленные приборы:
 Выхислитель: ВК1-7 № 20191
 Поданош.тр.(M1): расходомер: Gm1n= Qгек.пот.= Qгвс=
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gm2n= Qгек.сп=
 Тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gm3n= Qгек.пот.= Qгвс=
 Тр.Цирк.ГВС(M4): расходомер: Gm4n= Qгек.пот.= Qгвс=
 Тр.подпитки(V5): расходомер: Gm5n= Qгек.пот.= Qгвс=
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = m1 \cdot (t1 - t2) \cdot k \cdot (p2 - p1) \cdot k$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qгек.сп=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qгек.пот.= Qгвс=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qгек.пот.=0 Qгвс=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс Гкал.						
			M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	Tz, C	dt, C	P1, Гкал/ч	P2, Гкал/ч	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, C		T4, C	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс.изл, Гкал			
24.04.14	24.00	-	92,02	92,02	0,00	61,64	36,38	25,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
25.04.14	24.00	-	94,64	94,64	0,00	61,76	36,72	25,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
26.04.14	24.00	-	95,34	95,34	0,00	61,64	36,86	24,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
27.04.14	24.00	-	97,92	97,92	0,00	62,02	37,88	24,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
28.04.14	24.00	-	103,89	103,89	0,00	62,66	39,15	23,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
29.04.14	24.00	-	111,41	111,41	0,00	63,00	40,49	22,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
30.04.14	24.00	-	108,27	108,27	0,00	62,05	39,47	22,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
01.05.14	24.00	-	103,75	103,75	0,00	61,31	37,92	23,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
02.05.14	24.00	-	99,21	99,21	0,00	61,13	36,62	24,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
03.05.14	24.00	-	99,53	99,53	0,00	62,22	36,90	25,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
04.05.14	24.00	-	98,96	98,96	0,00	62,49	37,03	25,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
05.05.14	24.00	-	98,06	98,06	0,00	62,42	37,02	25,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
06.05.14	24.00	-	94,78	94,78	0,00	61,39	35,86	25,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
07.05.14	24.00	-	81,89	81,89	0,00	61,46	35,29	26,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
08.05.14	24.00	-	95,44	95,44	0,00	61,32	35,85	25,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
09.05.14	24.00	-	96,64	96,64	0,00	61,71	36,64	25,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
10.05.14	24.00	-	100,50	100,50	0,00	62,40	38,26	24,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
11.05.14	24.00	-	103,09	103,09	0,00	62,61	39,09	23,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
12.05.14	24.00	-	16,72	16,72	0,00	33,95	34,97	-1,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
Среднее	24.00	-	94,32	94,32	-	60,48	37,28	23,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Итого	456,00	-	1792,06	1792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1(T) 0,00 M2(T) 0,00 M3(T) 0,00 M4(T) 0,00 V2(M3) 0,00 V4(M3) 0,00 Qобщ.от+гвс (Гкал) 0,00
 Дата, время: 30.12.99 00:00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; 0,00
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м; 0,00
 Период расчета по договору: 7,64 °C = 0,00 Гкал; 43,47 Гкал; куб.м.
 Период превышения L2:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ЗАО "ДомТелеком"
 ПЕЧАТЬ ПОДПИСАТЕЛЯ
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПЕЧАТЬ ЭНЕРГОСБЫТА
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУЭ
 ОТЧЕТ ПРИЯТ
 « 2006 » г.