Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО Строит.Адрес: Цимбалина 54 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	92,71	91,23	1,48	61,75	34,89	26,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
25.04.14	24,00	-	95,01	92,62	2,39	61,87	35,08	26,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
26.04.14	24,00	-	95,31	94,28	1,03	61,75	35,39	26,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
27.04.14	24,00	-	97,78	95,43	2,35	62,12	36,18	25,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
28.04.14	24,00	-	101,66	100,09	1,57	62,78	37,23	25,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
29.04.14	24,00	-	107,45	106,68	0,77	63,13	38,52	24,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
30.04.14	24,00	-	104,91	103,48	1,43	62,20	37,36	24,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
01.05.14	24,00	-	101,77	101,54	0,23	61,46	36,26	25,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
02.05.14	24,00	-	98,77	97,56	1,21	61,26	35,04	26,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
03.05.14	24,00	-	98,81	98,81	0,00	62,36	35,49	26,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
04.05.14	24,00	-	98,53	97,91	0,62	62,64	35,61	27,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
05.05.14	24,00	-	97,50	96,27	1,23	62,58	35,55	27,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
06.05.14	24,00	-	94,26	93,44	0,82	61,55	34,51	27,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
07.05.14	24,00	-	99,35	97,59	1,76	61,69	35,23	26,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
08.05.14	24,00	-	94,02	92,28	1,74	61,47	34,35	27,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
09.05.14	24,00	-	95,59	93,49	2,10	61,84	35,03	26,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
10.05.14	24,00	-	98,62	96,94	1,68	62,52	36,56	25,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
11.05.14	24,00	-	99,82	98,10	1,72	62,77	37,19	25,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
12.05.14	24,00	-	12,64	14,42	-1,78	34,12	34,84	-0,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,01
Среднее	24,00	-	93,92	92,75	1,18	60,62	35,81	24,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
Итого	456,00		1784,51	1762,16	22,35						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	47,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °C = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать абонента

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.