Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО Строит.Адрес: Цимбалина 56 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208245 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	89,56	89,56	0,00	61,59	37,97	23,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
25.04.14	24,00	-	91,44	91,44	0,00	61,72	38,26	23,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
26.04.14	24,00	-	92,23	92,23	0,00	61,59	38,38	23,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
27.04.14	24,00	-	94,27	94,27	0,00	61,97	39,03	22,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
28.04.14	24,00	-	98,52	98,52	0,00	62,63	38,78	23,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
29.04.14	24,00	-	104,25	104,25	0,00	63,00	39,35	23,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
30.04.14	24,00	-	101,52	101,52	0,00	62,06	38,29	23,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
01.05.14	24,00	-	98,80	98,80	0,00	61,33	37,10	24,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
02.05.14	24,00	-	95,66	95,66	0,00	61,12	35,97	25,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
03.05.14	24,00	-	96,05	96,05	0,00	62,22	36,39	25,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
04.05.14	24,00	-	95,60	95,60	0,00	62,49	36,52	25,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
05.05.14	24,00	-	94,39	94,39	0,00	62,43	36,47	25,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
06.05.14	24,00	-	91,41	91,41	0,00	61,39	35,38	26,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
07.05.14	24,00	-	96,11	96,11	0,00	61,54	36,16	25,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
08.05.14	24,00	-	90,97	90,97	0,00	61,31	35,27	26,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
09.05.14	24,00	-	92,30	92,30	0,00	61,68	35,98	25,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
10.05.14	24,00	-	95,40	95,40	0,00	62,36	37,47	24,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
11.05.14	24,00	-	96,55	96,55	0,00	62,62	38,12	24,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
12.05.14	24,00	-	12,28	13,83	-1,55	34,02	34,41	-0,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	90,91	90,99	-0,08	60,48	37,12	23,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
Итого	456,00		1727,31	1728,86	-1,55						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = 0,01 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,31** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.