Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 14 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 01787 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 25.06.2017 Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	*	126,00	117,39	8,61	65,58	50,26	15,32	8,00	3,00	1,34	15,83	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	-	65,19	0,00	1,03			2,38
25.04.14	24,00	*	125,54	117,20	8,34	65,54	50,42	15,12	8,00	3,00	1,37	14,82	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	-	64,85	0,00	0,96			2,33
26.04.14	24,00	*	127,68	119,09	8,59	65,41	50,70	14,72	8,00	3,00	1,27	16,23	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55	-	65,01	0,00	1,06			2,33
27.04.14	24,00	*	129,43	119,99	9,44	65,58	51,44	14,13	8,00	3,00	1,23	16,86	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	-	65,21	0,00	1,10			2,33
28.04.14	24,00	*	129,24	120,32	8,92	65,78	52,27	13,51	8,00	3,00	1,16	16,25	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57	-	65,43	0,00	1,06			2,23
29.04.14	24,00	*	129,01	120,45	8,56	65,84	52,41	13,43	8,00	3,00	1,16	15,79	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	-	65,47	0,00	1,03			2,19
30.04.14	24,00	*	127,04	119,79	7,26	65,64	52,99	12,65	8,00	3,00	1,05	14,58	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	-	65,29	0,00	0,95			2,00
01.05.14	24,00	*	127,05	120,22	6,83	65,31	52,63	12,68	8,00	3,00	1,06	14,16	0,00	0,00	14,44	0,00	14,44	-	64,90	0,00	0,92			1,98
02.05.14	24,00	*	126,27	120,14	6,13	65,49	51,81	13,68	8,00	3,00	1,19	13,31	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57	-	64,97	0,00	0,87			2,06
03.05.14	24,00	*	126,71	119,71	7,00	65,29	51,85	13,44	8,00	3,00	1,16	14,19	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	-	64,91	0,00	0,92			2,08
04.05.14	24,00	*	128,35	118,64	9,72	65,27	51,82	13,45	8,00	3,00	1,15	16,87	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	-	64,84	0,00	1,09			2,24
05.05.14	24,00	*	126,79	119,50	7,29	65,59	51,70	13,89	8,00	3,00	1,21	14,50	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	-	65,13	0,00	0,94			2,15
06.05.14	24,00	*	127,57	119,32	8,26	65,34	51,07	14,27	8,00	3,00	1,26	15,37	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	-	64,90	0,00	1,00			2,26
07.05.14	24,00	*	126,74	118,60	8,14	65,63	51,55	14,08	8,00	3,00	1,22	15,25	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	-	65,24	0,00	1,00			2,22
08.05.14	24,00	*	124,30	118,79	5,51	65,09	51,18	13,91	8,00	3,00	1,20	12,68	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	-	64,56	0,00	0,82			2,02
09.05.14	24,00	*	126,00	119,51	6,49	65,47	51,81	13,65	8,00	3,00	1,18	13,71	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98	-	65,11	0,00	0,89			2,07
10.05.14	24,00	*	128,48	120,35	8,14	65,52	52,88	12,63	8,00	3,00	1,06	15,45	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	-	65,16	0,00	1,01			2,07
11.05.14	24,00	*	127,92	118,74	9,18	65,36	52,68	12,68	8,00	3,00	1,05	16,38	0,00	0,00	16,70	0,00	16,70	-	65,02	0,00	1,07			2,12
12.05.14	24,00	*	116,21	107,91	8,30	68,06	60,61	7,46	8,00	3,00	0,37	14,91	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23	-	67,76	0,00	1,01			1,38
Среднее	24,00	-	126,65	118,72	7,93	65,62	52,21	13,41	8,00	3,00	1,14	15,11	-	-	15,41	-	15,41	-	65,21	-	0,99	-	-	2,13
Итого	456,00		2406,35	2255,66	150,69						21,69	287,16	0,00	0,00	292,82	0,00	292,82	0,00			18,74	0,00	0,00	40,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	18.05.14 09:00	15689,64	14647,98	1907,22	0,00	1953,06	0,00	321,85	
	18.05.14 09:00	15689,64	14647,98	1907,22	0,00	1953,06	0,00	321,85	

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору: 23.04

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -1,15 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,28** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **292,82** куб.м.

17,59

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.