Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 14 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 01787 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 25.06.2017 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-01 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-1-3 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	14,55	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86	-	67,68	0,00	0,99			0,99
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	14,26	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	-	66,56	0,00	0,95			0,95
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	16,62	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	67,01	0,00	1,11			1,11
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	15,55	0,00	0,00	15,88	0,00	15,88	-	67,80	0,00	1,05			1,05
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	15,32	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64	-	67,60	0,00	1,04			1,04
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	17,21	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	-	67,91	0,00	1,17			1,17
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	15,61	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	-	68,19	0,00	1,07			1,07
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	13,52	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	68,04	0,00	0,92			0,92
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	12,66	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	-	67,80	0,00	0,86			0,86
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	13,34	0,00	0,00	13,62	0,00	13,62	-	67,82	0,00	0,91			0,91
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	14,58	0,00	0,00	14,89	0,00	14,89	-	67,81	0,00	0,99			0,99
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	8,00	3,00	-	14,84	-	-	15,15	-	15,15	-	67,66	-	1,00	-	-	1,00
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	163,22	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00			11,05	0,00	0,00	11,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	18.05.14 09:00	15689,64	14647,98	1907,22	0,00	1953,06	0,00	321,85	-
	23.05.14 23:00	16306,97	15220,00	1989,17	0,00	2036,75	0,00	325,09	-

-1,74 -1,74

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10,66 0 °С - 1,74 = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~11,05~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 166,67 куб.м.

9,31

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г. печать энергосбыта