Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 15 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,73	-	-	20,11	-	-	-	66,71	-	1,32			1,32
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	21,03	-	-	21,47	-	-	-	65,38	-	1,37			1,37
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	21,17	-	-	21,62	-	-	-	65,96	-	1,40			1,40
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	22,98	-	-	23,44	-	-	-	66,73	-	1,54			1,54
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	21,64	-	-	22,08	-	-	-	66,58	-	1,44			1,44
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	23,67	-	-	24,12	-	-	-	66,95	-	1,59			1,59
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	20,46	-	-	20,90	-	-	-	67,25	-	1,38			1,38
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	18,30	-	-	18,67	-	-	-	67,12	-	1,23			1,23
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	18,41	-	-	18,80	-	-	-	66,95	-	1,23			1,23
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	17,53	-	-	17,89	-	-	-	66,89	-	1,17			1,17
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	17,55	-	-	17,90	-	-	-	66,83	-	1,17			1,17
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	20,22	-	-	20,64	-	-	-	66,67	-	1,35	-	-	1,35
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	222,47	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00			14,83	0,00	0,00	14,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10,66 0 °С = -2,37 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~14,83~~ 12,46 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2»06 14 г.