Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 28 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14798 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 22.07.2017 Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00		174,74	145,40	29,34	66,05	43,48	22,56	5,00	4,00	1,93	50,04	0,00	0,00	51,05	0,00	51,05	-	65,77	0,00	3,29			5,22
25.04.14	24,00		174,03	145,43	28,60	65,99	43,55	22,44	5,00	4,00	1,97	48,59	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	-	65,60	0,00	3,19			5,15
26.04.14	24,00		178,21	145,94	32,27	65,87	43,62	22,24	5,00	4,00	1,95	52,20	0,00	0,00	53,25	0,00	53,25	-	65,55	0,00	3,42			5,37
27.04.14	24,00		183,46	148,50	34,96	66,03	44,19	21,84	5,00	4,00	1,86	56,16	0,00	0,00	57,29	0,00	57,29	-	65,73	0,00	3,69			5,55
28.04.14	24,00		179,78	149,61	30,17	66,21	44,50	21,71	5,00	4,00	1,82	51,97	0,00	0,00	53,02	0,00	53,02	-	65,91	0,00	3,43			5,25
29.04.14	24,00		177,32	149,79	27,53	66,26	44,80	21,46	5,00	4,00	1,79	49,27	0,00	0,00	50,26	0,00	50,26	-	65,95	0,00	3,25			5,04
30.04.14	24,00		178,33	148,73	29,60	66,11	44,28	21,83	5,00	4,00	1,84	51,09	0,00	0,00	52,12	0,00	52,12	-	65,86	0,00	3,36			5,21
01.05.14	24,00		177,61	149,34	28,27	65,77	43,64	22,13	5,00	4,00	1,91	49,80	0,00	0,00	50,79	0,00	50,79	-	65,51	0,00	3,26			5,17
02.05.14	24,00		177,12	149,07	28,04	65,96	42,91	23,04	5,00	4,00	2,05	49,34	0,00	0,00	50,32	0,00	50,32	-	65,63	0,00	3,24			5,29
03.05.14	24,00		174,74	148,32	26,41	65,74	42,74	23,00	5,00	4,00	2,05	47,42	0,00	0,00	48,36	0,00	48,36	-	65,42	0,00	3,10			5,15
04.05.14	24,00		180,24	146,98	33,25	65,74	42,74	23,01	5,00	4,00	2,04	54,02	0,00	0,00	55,09	0,00	55,09	-	65,43	0,00	3,53			5,57
05.05.14	24,00		177,36	148,22	29,14	66,02	43,01	23,01	5,00	4,00	2,03	50,32	0,00	0,00	51,33	0,00	51,33	-	65,67	0,00	3,30			5,34
06.05.14	24,00		178,62	148,17	30,45	65,83	42,59	23,24	5,00	4,00	2,05	51,97	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	-	65,49	0,00	3,40			5,45
07.05.14	24,00		176,66	147,86	28,80	66,11	42,65	23,46	5,00	4,00	2,03	50,82	0,00	0,00	51,84	0,00	51,84	-	65,76	0,00	3,34			5,38
08.05.14	24,00		176,24	147,87	28,38	65,56	42,36	23,20	5,00	4,00	2,01	50,31	0,00	0,00	51,30	0,00	51,30	-	65,26	0,00	3,28			5,29
09.05.14	24,00		177,17	148,75	28,42	65,94	42,96	22,98	5,00	4,00	1,98	50,56	0,00	0,00	51,57	0,00	51,57	-	65,65	0,00	3,32			5,29
10.05.14	24,00		176,20	149,95	26,24	66,04	43,79	22,26	5,00	4,00	1,88	48,64	0,00	0,00	49,61	0,00	49,61	-	65,72	0,00	3,20			5,07
11.05.14	24,00		176,24	147,98	28,26	65,92	43,84	22,08	5,00	4,00	1,83	50,32	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	-	65,67	0,00	3,30			5,13
12.05.14	24,00	*	102,77	69,05	33,72	68,18	43,46	24,72	5,00	4,00	0,77	47,51	0,00	0,00	48,53	0,00	48,53	-	68,10	0,00	3,24			4,01
Среднее	24,00	-	173,52	143,94	29,57	66,07	43,43	22,64	5,00	4,00	1,88	50,54	-	-	51,56	-	51,56	-	65,77	-	3,32	-	-	5,21
Итого	456,00		3296,83	2734,95	561,87						35,79	960,33	0,00	0,00	979,61	0,00	979,61	0,00			63,16	0,00	0,00	98,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.04.14 11:00	42436,77	35516,58	12068,86	0,00	12368,72	0,00	1434,02	-
	17.05.14 10:00	45843,25	38204,65	13199,40	0,00	13522,13	0,00	1545,35	-

-4,29 -4,29

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -4,29 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,65** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **979,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.

сут 58,87