# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 28 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14798 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 22.07.2017 Тхв, гр.С= 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hℓ)+M3*(hℓ-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+Mℓ*(hℓ-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Qгвс общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 13.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 53,38 | 0,00 | 53,38 | - | 67,90 | 0,00 | 3,55 | | | 3,55 |
| 14.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 45,59 | 0,00 | 0,00 | 46,55 | 0,00 | 46,55 | - | 67,66 | 0,00 | 3,08 | | | 3,08 |
| 15.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 41,10 | 0,00 | 0,00 | 41,95 | 0,00 | 41,95 | - | 66,63 | 0,00 | 2,74 | | | 2,74 |
| 16.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 37,47 | 0,00 | 0,00 | 38,26 | 0,00 | 38,26 | - | 67,47 | 0,00 | 2,53 | | | 2,53 |
| 17.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 41,08 | 0,00 | 0,00 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | - | 67,41 | 0,00 | 2,77 | | | 2,77 |
| 18.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 39,64 | 0,00 | 0,00 | 40,48 | 0,00 | 40,48 | - | 67,61 | 0,00 | 2,68 | | | 2,68 |
| 19.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 34,68 | 0,00 | 34,68 | - | 66,38 | 0,00 | 2,26 | | | 2,26 |
| 20.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 33,94 | 0,00 | 33,94 | - | 64,96 | 0,00 | 2,16 | | | 2,16 |
| 21.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 31,37 | 0,00 | 0,00 | 31,98 | 0,00 | 31,98 | - | 64,49 | 0,00 | 2,02 | | | 2,02 |
| 22.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 31,89 | 0,00 | 0,00 | 32,51 | 0,00 | 32,51 | - | 64,46 | 0,00 | 2,06 | | | 2,06 |
| 23.05.14 | 24,00 | | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 34,60 | - | 64,67 | 0,00 | 2,19 | | | 2,19 |
| Среднее | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | - | 38,33 | - | - | 39,12 | - | 39,12 | - | 66,33 | - | 2,55 | - | - | 2,55 |
| Итого | 264,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 421,62 | 0,00 | 0,00 | 430,27 | 0,00 | 430,27 | 0,00 | | | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 28,04 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Тхв, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.05.14 10:00 | 45843,25 | 38204,65 | 13199,40 | 0,00 | 13522,13 | 0,00 | 1545,35 | - |
| | 23.05.14 23:00 | 46074,56 | 38204,65 | 13427,92 | 0,00 | 13755,23 | 0,00 | 1560,66 | - |

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10,66 °С = 0,00 Гкал; -4,49

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~28,04~~ Гкал; 23,55

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 430,27 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

-4,49

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2»06 14 г.