Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 33 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6101-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 6101 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 11.02.2015 Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	*	100,92	77,37	23,55	66,25	42,67	23,58	7,30	3,60	1,82	23,77	0,00	0,00	24,25	0,00	24,25	-	66,01	0,00	1,57			3,39
25.04.14	24,00	*	101,67	77,89	23,78	66,16	42,94	23,22	7,30	3,60	1,82	23,81	0,00	0,00	24,29	0,00	24,29	-	65,72	0,00	1,57			3,39
26.04.14	24,00	*	102,42	77,97	24,45	66,03	43,03	23,00	7,30	3,60	1,80	24,55	0,00	0,00	25,04	0,00	25,04	-	65,72	0,00	1,61			3,42
27.04.14	24,00	*	102,70	78,29	24,41	66,19	43,65	22,54	7,30	3,60	1,77	24,53	0,00	0,00	25,02	0,00	25,02	-	65,90	0,00	1,62			3,39
28.04.14	24,00	*	100,81	78,56	22,25	66,36	43,94	22,42	7,30	3,60	1,77	22,40	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85	-	66,03	0,00	1,48			3,25
29.04.14	24,00	*	101,61	78,65	22,96	65,47	43,25	22,21	7,30	3,60	1,76	23,08	0,00	0,00	23,54	0,00	23,54	-	64,71	0,00	1,50			3,26
30.04.14	24,00	*	87,42	68,70	18,72	65,07	42,22	22,85	7,30	3,60	1,58	18,79	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	64,46	0,00	1,21			2,79
01.05.14	24,00	*	99,82	78,53	21,30	64,81	41,46	23,35	7,30	3,60	1,85	21,31	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	64,22	0,00	1,37			3,22
02.05.14	24,00	*	98,24	78,61	19,63	65,02	41,17	23,85	7,30	3,60	1,88	19,82	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	-	64,32	0,00	1,28			3,16
03.05.14	24,00	*	98,10	78,58	19,53	64,81	41,02	23,79	7,30	3,60	1,86	20,03	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	-	64,22	0,00	1,29			3,14
04.05.14	24,00	*	95,33	73,49	21,84	64,79	41,07	23,72	7,30	3,60	1,72	22,53	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	64,12	0,00	1,45			3,17
05.05.14	24,00	*	101,97	78,70	23,27	65,07	41,28	23,79	7,30	3,60	1,84	24,10	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	-	64,35	0,00	1,55			3,39
06.05.14	24,00	*	100,03	78,64	21,40	64,87	40,80	24,07	7,30	3,60	1,86	22,24	0,00	0,00	22,66	0,00	22,66	-	64,15	0,00	1,43			3,29
07.05.14	24,00	*	100,54	78,11	22,43	65,02	40,84	24,18	7,30	3,60	1,86	23,25	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	-	64,26	0,00	1,50			3,36
08.05.14	24,00	*	100,89	78,18	22,71	64,49	40,39	24,10	7,30	3,60	1,85	23,61	0,00	0,00	24,05	0,00	24,05	-	63,82	0,00	1,51			3,36
09.05.14	24,00	*	97,80	78,70	19,10	64,85	41,28	23,57	7,30	3,60	1,82	20,03	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	-	64,16	0,00	1,29			3,10
10.05.14	24,00	*	97,79	79,35	18,44	64,94	42,33	22,61	7,30	3,60	1,75	19,39	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	64,25	0,00	1,25			3,00
11.05.14	24,00	*	101,97	78,18	23,79	64,82	42,25	22,57	7,30	3,60	1,73	24,74	0,00	0,00	25,21	0,00	25,21	-	64,20	0,00	1,59			3,31
12.05.14	24,00	*	93,27	71,93	21,34	67,49	55,17	12,31	7,30	3,60	0,85	22,34	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	66,77	0,00	1,49			2,34
Среднее	24,00	-	99,12	77,29	21,84	65,39	42,67	22,72	7,30	3,60	1,75	22,33	-	-	22,77	-	22,77	-	64,81	-	1,45	-	-	3,20
Итого	456,00		1883,32	1468,43	414,89						33,19	424,30	0,00	0,00	432,61	0,00	432,61	0,00			27,53	0,00	0,00	60,73

-3,17 -3,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.04.14 11:00	80225,04	57292,42	23945,70	0,00	24541,96	0,00	3393,46	-
	17.05.14 11:00	82469,68	59040,69	24456,31	0,00	25062,64	0,00	3458,94	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -3,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **432,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплоснабжающей

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
БУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.

нул 24,36