Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 37 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6057-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 6057 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 09.02.2015 | Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	3,74	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	-	21,88	0,00	0,08			0,08
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	8,70	0,00	0,00	8,73	0,00	8,73	-	27,24	0,00	0,24			0,24
15.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	39,87	0,00	0,00			0,00
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	5,91	0,00	0,00	5,90	0,00	5,90	-	8,10	0,00	0,05			0,05
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	7,13	0,00	0,00	7,13	0,00	7,13	-	5,87	0,00	0,04			0,04
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	5,30	0,00	0,00	5,36	0,00	5,36	-	50,32	0,00	0,27			0,27
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	8,39	0,00	0,00	8,57	0,00	8,57	-	68,51	0,00	0,58			0,58
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	5,96	0,00	0,00	6,09	0,00	6,09	-	67,85	0,00	0,40			0,40
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	5,50	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62	-	67,14	0,00	0,37			0,37
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	2,21	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26	-	68,08	0,00	0,15			0,15
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	2,35	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	-	67,43	0,00	0,16			0,16
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,30	3,80	-	5,02	-	-	5,07	-	5,07	-	44,75	-	0,21	-	-	0,21
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	55,19	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00			2,34	0,00	0,00	2,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.14 01:00	106569,34	84302,22	26051,22	0,00	26464,20	0,00	4061,00	-
	24.05.14 01:00	106569,34	84302,22	26051,22	0,00	26464,20	0,00	4061,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 24.04 — 23.05 10,66 °С = −0,59
Корректировка на температуру холодной воды 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **55,81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«2»06 14 г.