

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО-ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Дополнительно:
Стронт-Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УТЭЗ:
Рассматривать совместно с УТЭЗ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СТП-943 № 6069
Подсчетчик (М1): расходомер: ПРЭМ 32
Обратный (М2): расходомер: ПРЭМ 32
Тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20
тр-д. ГВС(М4): расходомер:
тр-подпитки(М5): расходомер:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(P2-P4)+M4*(P4-P5) лето: Q=M1*(P1-P2)+M1*(P2-P3)+M2*(P2-P3)+M5*(P2-P3)
Qот=0,336 Qвент.= Qотек.лог.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (Гкал/час):
Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.): т/сут:
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Учет отопления (ТВ-1)
Учет ГВС (ТВ-2)
Тех. пр.С= 7,64

Дата	Ти	НС	M1		M2		M3		M4		M5		P1		P2		Qотопл		V4		V3		Vподп		Т3		Т4		Qгвс.общ.		Qгвс.нал.		Общее	
			Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Гкал	куб.м	Гкал	куб.м	Гкал	куб.м	Гкал	куб.м	Гкал	куб.м	Гкал	куб.м	Гкал	куб.м	Гкал	куб.м
24.04.14	24,00	*	60,73	34,06	26,67	65,57	30,60	34,97	6,40	3,20	1,01	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	0,00	30,07	0,00	30,07	0,00	65,44	0,00	1,93	0,00	65,44	0,00	1,93	0,00	2,94	0,00		
25.04.14	24,00	*	59,55	34,56	24,99	65,48	31,02	34,45	6,40	3,20	1,04	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00	27,96	0,00	65,24	0,00	1,79	0,00	65,24	0,00	1,79	0,00	2,83	0,00		
26.04.14	24,00	*	61,93	34,47	27,46	65,34	31,32	34,04	6,40	3,20	1,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00	30,78	0,00	30,78	0,00	65,21	0,00	1,97	0,00	65,21	0,00	1,97	0,00	2,97	0,00		
27.04.14	24,00	*	63,32	34,50	28,82	65,54	32,06	33,49	6,40	3,20	0,97	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	32,31	0,00	32,31	0,00	65,44	0,00	2,07	0,00	65,44	0,00	2,07	0,00	3,05	0,00		
28.04.14	24,00	*	58,52	34,74	23,78	65,68	32,35	33,33	6,40	3,20	1,02	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00	65,53	0,00	1,71	0,00	65,53	0,00	1,71	0,00	2,72	0,00		
29.04.14	24,00	*	56,97	34,78	22,19	65,73	32,83	32,90	6,40	3,20	1,02	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	24,71	0,00	24,71	0,00	65,56	0,00	1,59	0,00	65,56	0,00	1,59	0,00	2,61	0,00		
30.04.14	24,00	*	57,66	34,51	23,15	65,64	32,08	33,56	6,40	3,20	1,02	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	25,85	0,00	25,85	0,00	65,56	0,00	1,66	0,00	65,56	0,00	1,66	0,00	2,68	0,00		
01.05.14	24,00	*	58,50	34,67	23,83	65,30	31,07	34,23	6,40	3,20	1,04	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	65,20	0,00	1,71	0,00	65,20	0,00	1,71	0,00	2,75	0,00		
02.05.14	24,00	*	58,68	34,63	24,05	65,47	30,04	35,43	6,40	3,20	1,08	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	0,00	26,99	0,00	26,99	0,00	65,29	0,00	1,73	0,00	65,29	0,00	1,73	0,00	2,81	0,00		
03.05.14	24,00	*	56,77	34,55	22,22	65,25	30,05	35,19	6,40	3,20	1,08	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	24,92	0,00	65,09	0,00	1,59	0,00	65,09	0,00	1,59	0,00	2,67	0,00		
04.05.14	24,00	*	61,73	34,03	27,70	65,24	30,12	35,12	6,40	3,20	1,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00	65,09	0,00	2,01	0,00	65,09	0,00	2,01	0,00	3,01	0,00		
05.05.14	24,00	*	58,55	34,34	24,22	65,52	30,45	35,08	6,40	3,20	1,04	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	0,00	27,35	0,00	65,34	0,00	1,75	0,00	65,34	0,00	1,75	0,00	2,80	0,00		
06.05.14	24,00	*	60,16	34,03	26,13	65,35	29,89	35,46	6,40	3,20	1,02	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	0,00	29,62	0,00	29,62	0,00	65,16	0,00	1,89	0,00	65,16	0,00	1,89	0,00	2,92	0,00		
07.05.14	24,00	*	58,54	33,75	24,79	65,61	29,98	35,63	6,40	3,20	1,03	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	0,00	28,07	0,00	28,07	0,00	65,41	0,00	1,80	0,00	65,41	0,00	1,80	0,00	2,83	0,00		
08.05.14	24,00	*	60,55	33,72	26,83	65,11	29,76	35,35	6,40	3,20	1,01	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37	0,00	30,37	0,00	30,37	0,00	64,98	0,00	1,94	0,00	64,98	0,00	1,94	0,00	2,94	0,00		
09.05.14	24,00	*	58,71	33,93	24,77	65,45	30,43	35,02	6,40	3,20	1,02	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00	65,30	0,00	1,79	0,00	65,30	0,00	1,79	0,00	2,81	0,00		
10.05.14	24,00	*	56,20	34,30	21,90	65,52	31,83	33,69	6,40	3,20	1,02	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	24,54	0,00	65,35	0,00	1,57	0,00	65,35	0,00	1,57	0,00	2,99	0,00		
11.05.14	24,00	*	61,09	33,60	27,49	65,47	31,97	33,51	6,40	3,20	0,93	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	31,13	0,00	31,13	0,00	65,45	0,00	2,00	0,00	65,45	0,00	2,00	0,00	2,93	0,00		
12.05.14	24,00	*	56,09	31,24	24,84	68,01	51,56	16,46	6,40	3,20	0,34	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	28,19	0,00	28,19	0,00	67,90	0,00	1,88	0,00	67,90	0,00	1,88	0,00	2,21	0,00		
Среднее	24,00	-	59,17	34,13	25,04	65,59	32,07	33,52	6,40	3,20	0,98	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00	28,18	0,00	28,18	0,00	65,45	0,00	1,81	0,00	65,45	0,00	1,81	0,00	2,79	0,00		
Итого	156,00	-	1124,24	648,39	475,84	1187,0	524,87	0,00	0,00	0,00	18,70	524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	535,34	0,00	535,34	0,00	535,34	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	53,08	0,00		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Т)		M2(Т)		M3(Т)		M4(Т)		V3(М3)		V4(М3)		Qобщ.от-гвс (Гкал)		Траб6, ч	
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С
17.05.14 11:00	7352,97	51426,26	29116,58	0,00	29812,87	0,00	3502,85	0,00	3502,85	0,00	3502,85	0,00	3502,85	0,00	3502,85	0,00	3502,85	0,00
17.05.14 17:00	7838,06	52204,18	29754,18	0,00	30463,34	0,00	3562,34	0,00	3562,34	0,00	3562,34	0,00	3562,34	0,00	3562,34	0,00	3562,34	0,00

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета:
Итого по приборам учета:
с учетом корректировок
с учетом корректировок

7,64 °C = -3,64 Гкал;
49,44 Гкал;
535,34 куб.м.

Итого 30,74

ЗАО "ДомТелеком"
печатать по адресу
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП "ТЭК СПб"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КХУЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 20 06 »