Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6069-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6069 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 27.12.2014 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	24,25	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	-	67,82	0,00	1,65			1,65
14.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	24,75	0,00	0,00	25,26	0,00	25,26	-	66,57	0,00	1,65			1,65
15.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	26,80	0,00	0,00	27,36	0,00	27,36	-	67,12	0,00	1,80			1,80
16.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	26,29	0,00	0,00	26,85	0,00	26,85	-	67,90	0,00	1,79			1,79
17.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	30,50	0,00	0,00	31,15	0,00	31,15	-	67,78	0,00	2,07			2,07
18.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	29,37	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-	68,01	0,00	2,00			2,00
19.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	26,19	0,00	0,00	26,76	0,00	26,76	-	68,31	0,00	1,79			1,79
20.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	26,41	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	-	68,25	0,00	1,80			1,80
21.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	24,96	0,00	0,00	25,49	0,00	25,49	-	68,06	0,00	1,70			1,70
22.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	25,92	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	-	67,95	0,00	1,76			1,76
23.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	23,35	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	-	67,91	0,00	1,59			1,59
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	6,40	3,20	-	26,25	-	-	26,81	-	26,81	-	67,79	-	1,78	-	-	1,78
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	288,80	0,00	0,00	294,95	0,00	294,95	0,00			19,59	0,00	0,00	19,59

-3,08 -3,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	17.05.14 17:00	78708,06	52204,18	29754,18	0,00	30463,34	0,00	3562,34	-
	23.05.14 23:00	79038,24	52387,20	29917,25	0,00	30629,90	0,00	3572,55	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~19,59~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **294,95** куб.м.

10,66 -3,08 16,57

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать теплоснабжающей _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.