В

№ 3778 от 04.10.2013

ОТЧЕТ

о теплопотреблении в теплофикационной воде за **май** **2014**

ООО "ЭнергоМониторинг"

332-41-16

ент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"** Адрес: **Шлиссельбургский пр., д.16** Договор № **31502-1**

овычислитель: СПТ943 №9744

Источник теплоты: ТЭЦ-22, м/ль Рыбацкая, р/с Шлиссельбургская, ТК-2 вправо

етные формулы: Fg=(G/n*Gmax))*100%; dT=T1-T2; tхв=0

Подающий трубопровод: Ду=40мм, Gпр=50 т/ч; Обратный трубопровод: Ду=40мм, Gпр=50 т/ч;

Подающий трубопровод ГВС: Ду=25 мм, Gпр=20 т/ч. Цирк. трубопровод ГВС: Ду=15 мм, Gпр=6,3 т/ч.

ворные расходы: Gот=3,96 т/ч; Qот=0,19 Гкал/ч. Gгвс=3,96 т/ч; Qгвс=0,19 Гкал/ч

ень	n часы	подающий трубопровод			dT	обратный трубопровод			dM	Qсцо	система ГВС						Q
		P1 кг/см2	T1 С	M1 тонн	С	P2 кг/см2	T2 С	M2 тонн	тонн	ГКал	T3 С	V3 м3	T4 С	V4 м3	Vгвс м3	Qгвс ГКал	ГКал
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
.2014	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
днее:	24,00		50,93	46,58	15,75		35,18	46,25	0,34	0,74	64,36	17,51	48,40	5,70	11,81	0,83	**1,57**
ГО:	480,00			931,63				924,92	6,71	14,81		350,13		113,97	236,16	**16,66**	**31,47**
еднему с 23.04.2014 по 30.04.2014				372,65				369,97		5,92		140,05		45,59	94,47	6,67	12,59
о с учетом среднего				**558,98**				**554,95**		**8,89**		**210,08**		**68,38**	**141,70**	**10,00**	**18,88**

о к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Q=_____Гкал.

тственный за учет тепловой энергии_____ Малых Т.В. /

госбыт отчет принят_____/ /

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ" ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ *САНКТ-ПЕТЕРБУРГ*

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 27 МАЙ 2014

27 МАЙ 2014