Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭК ТВ | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0314.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 | Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.14	24,00		193,14	162,08	31,06	73,16	44,23	28,92	5,00	4,00	3,07	53,40	0,00	0,00	54,70	0,00	54,70	-	72,92	0,00	3,89			6,96
25.02.14	24,00	*	189,84	158,57	31,27	69,24	42,44	26,79	5,00	4,00	2,83	51,96	0,00	0,00	53,11	0,00	53,11	-	69,09	0,00	3,59			6,42
26.02.14	24,00		191,09	158,44	32,66	69,04	42,02	27,02	5,00	4,00	2,90	52,73	0,00	0,00	53,89	0,00	53,89	-	68,98	0,00	3,64			6,54
27.02.14	24,00		175,30	141,18	34,13	69,38	40,54	28,85	5,00	4,00	2,56	55,98	0,00	0,00	57,22	0,00	57,22	-	69,28	0,00	3,88			6,44
28.02.14	24,00		156,27	123,84	32,42	69,07	38,32	30,74	5,00	4,00	2,17	56,20	0,00	0,00	57,43	0,00	57,43	-	68,96	0,00	3,88			6,05
01.03.14	24,00		156,12	122,30	33,82	68,62	37,82	30,81	5,00	4,00	2,16	57,31	0,00	0,00	58,56	0,00	58,56	-	68,54	0,00	3,93			6,09
02.03.14	24,00		162,11	122,60	39,51	69,04	38,05	30,99	5,00	4,00	2,17	63,09	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48	-	69,04	0,00	4,36			6,53
03.03.14	24,00		156,74	124,20	32,54	68,32	38,13	30,19	5,00	4,00	2,10	56,80	0,00	0,00	58,02	0,00	58,02	-	68,18	0,00	3,87			5,97
04.03.14	24,00		157,46	124,67	32,79	67,13	37,62	29,51	5,00	4,00	2,08	56,62	0,00	0,00	57,80	0,00	57,80	-	67,07	0,00	3,80			5,88
05.03.14	24,00		155,99	124,02	31,97	67,33	37,45	29,88	5,00	4,00	2,12	55,63	0,00	0,00	56,79	0,00	56,79	-	67,29	0,00	3,74			5,86
06.03.14	24,00		144,44	109,03	35,41	67,19	35,81	31,38	5,00	4,00	2,98	42,10	0,00	0,00	42,97	0,00	42,97	-	67,10	0,00	2,82			5,80
07.03.14	24,00		136,90	103,60	33,30	67,17	35,09	32,08	5,00	4,00	3,36	32,90	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58	-	67,01	0,00	2,20			5,56
08.03.14	24,00		139,91	103,14	36,77	67,19	35,12	32,07	5,00	4,00	3,34	36,44	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	-	67,07	0,00	2,44			5,78
09.03.14	24,00		138,74	103,64	35,09	67,36	35,30	32,05	5,00	4,00	3,35	34,80	0,00	0,00	35,52	0,00	35,52	-	67,17	0,00	2,34			5,69
10.03.14	24,00		140,38	102,73	37,65	67,20	35,59	31,62	5,00	4,00	3,27	37,36	0,00	0,00	38,14	0,00	38,14	-	67,16	0,00	2,51			5,78
11.03.14	24,00		137,97	103,97	33,99	67,14	35,70	31,43	5,00	4,00	3,29	33,68	0,00	0,00	34,38	0,00	34,38	-	67,02	0,00	2,26			5,55
12.03.14	24,00		135,99	103,41	32,59	67,29	35,53	31,76	5,00	4,00	3,31	32,27	0,00	0,00	32,95	0,00	32,95	-	67,24	0,00	2,17			5,48
13.03.14	24,00		137,21	102,86	34,35	67,12	35,77	31,36	5,00	4,00	3,27	33,71	0,00	0,00	34,41	0,00	34,41	-	67,05	0,00	2,26			5,53
14.03.14	24,00		133,47	101,86	31,61	67,35	35,58	31,78	5,00	4,00	3,31	30,58	0,00	0,00	31,22	0,00	31,22	-	67,29	0,00	2,06			5,37
15.03.14	24,00		136,47	100,06	36,41	69,40	36,27	33,13	5,00	4,00	3,45	34,49	0,00	0,00	35,25	0,00	35,25	-	69,33	0,00	2,39			5,84
16.03.14	24,00		139,68	99,41	40,27	72,31	36,34	35,97	5,00	4,00	3,66	39,01	0,00	0,00	39,95	0,00	39,95	-	72,44	0,00	2,83			6,49
17.03.14	24,00		156,19	123,00	33,19	75,15	39,65	35,49	5,00	4,00	4,45	32,13	0,00	0,00	32,96	0,00	32,96	-	74,99	0,00	2,41			6,86
18.03.14	24,00		175,27	142,17	33,10	76,61	42,61	34,01	5,00	4,00	4,88	32,71	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58	-	76,42	0,00	2,50			7,38
19.03.14	24,00		173,86	142,90	30,95	76,70	42,91	33,80	5,00	4,00	4,83	31,05	0,00	0,00	31,87	0,00	31,87	-	76,48	0,00	2,37			7,21
20.03.14	✓		✓					-			-						-						
21.03.14								-			-						-						
22.03.14								-			-						-						
23.03.14								-			-						-						
Среднее	24,00	-	155,02	120,99	34,04	69,40	38,08	31,32	5,00	4,00	3,12	43,46	-	-	44,42	-	44,42	-	69,30	-	3,01	-	-	6,13
Итого	576,00		3720,53	2903,67	816,85						74,92	1042,97	0,00	0,00	1065,98	0,00	1065,98	0,00			72,14	0,00	0,00	147,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.02.14 07:00	28918,72	22689,30	7538,88	0,00	7724,08	0,00	1144,15	-
	20.03.14 08:00	32638,59	25592,36	8574,13	0,00	8782,18	0,00	1291,48	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,73 °С = -0,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **146,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1065,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 04 14 г.