Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 109-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭК СПб Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0314.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.14	24,00		189,89	160,13	29,77	72,81	45,39	27,43	5,00	4,00	4,41	29,59	0,00	0,00	30,31	0,00	30,31	-	72,67	0,00	2,15			6,56
25.02.14	24,00		188,58	157,44	31,14	69,03	43,34	25,69	5,00	4,00	4,06	30,92	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	-	69,10	0,00	2,14			6,20
26.02.14	24,00		185,31	154,97	30,34	68,91	42,86	26,05	5,00	4,00	4,06	30,05	0,00	0,00	30,71	0,00	30,71	-	69,03	0,00	2,07			6,13
27.02.14	24,00		150,59	117,11	33,48	69,21	40,33	28,88	5,00	4,00	3,42	32,99	0,00	0,00	33,71	0,00	33,71	-	69,25	0,00	2,28			5,70
28.02.14	24,00		142,29	111,91	30,38	68,99	38,74	30,25	5,00	4,00	3,48	28,97	0,00	0,00	29,60	0,00	29,60	-	69,03	0,00	2,00			5,48
01.03.14	24,00		205,13	167,83	37,30	68,71	43,60	25,11	5,00	4,00	4,40	34,54	0,00	0,00	35,29	0,00	35,29	-	68,84	0,00	2,38			6,78
02.03.14	24,00		207,42	168,69	38,73	69,10	44,08	25,02	5,00	4,00	4,41	35,96	0,00	0,00	36,75	0,00	36,75	-	69,34	0,00	2,49			6,90
03.03.14	24,00		203,80	169,92	33,88	68,28	44,03	24,25	5,00	4,00	4,31	31,17	0,00	0,00	31,83	0,00	31,83	-	68,16	0,00	2,12			6,44
04.03.14	24,00		202,54	169,26	33,28	67,23	43,52	23,71	5,00	4,00	4,25	29,80	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42	-	67,37	0,00	2,01			6,25
05.03.14	24,00		202,23	169,56	32,67	67,39	43,63	23,75	5,00	4,00	4,24	29,51	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	-	67,57	0,00	1,99			6,23
06.03.14	24,00		205,40	169,69	35,71	67,29	43,32	23,97	5,00	4,00	4,27	32,67	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36	-	67,42	0,00	2,20			6,47
07.03.14	24,00		202,22	171,44	30,79	67,37	43,54	23,83	5,00	4,00	4,23	28,74	0,00	0,00	29,34	0,00	29,34	-	67,42	0,00	1,94			6,16
08.03.14	24,00		207,38	172,48	34,90	67,43	43,53	23,90	5,00	4,00	4,14	34,72	0,00	0,00	35,45	0,00	35,45	-	67,47	0,00	2,34			6,48
09.03.14	24,00		207,83	173,01	34,83	67,55	43,72	23,83	5,00	4,00	4,14	34,62	0,00	0,00	35,35	0,00	35,35	-	67,55	0,00	2,34			6,48
10.03.14	24,00		210,47	172,75	37,72	67,42	43,93	23,49	5,00	4,00	4,07	37,47	0,00	0,00	38,26	0,00	38,26	-	67,58	0,00	2,53			6,61
11.03.14	24,00		206,89	172,39	34,50	67,37	44,12	23,25	5,00	4,00	4,09	33,28	0,00	0,00	33,99	0,00	33,99	-	67,47	0,00	2,25			6,34
12.03.14	24,00		204,67	170,01	34,67	67,58	44,04	23,53	5,00	4,00	4,18	32,01	0,00	0,00	32,69	0,00	32,69	-	67,70	0,00	2,17			6,35
13.03.14	24,00		205,23	170,42	34,81	67,35	44,24	23,11	5,00	4,00	4,11	32,26	0,00	0,00	32,93	0,00	32,93	-	67,43	0,00	2,18			6,29
14.03.14	24,00		204,91	171,38	33,52	67,69	44,30	23,39	5,00	4,00	4,18	30,93	0,00	0,00	31,59	0,00	31,59	-	67,92	0,00	2,10			6,28
15.03.14	24,00		205,14	170,63	34,52	69,75	45,10	24,65	5,00	4,00	4,39	31,80	0,00	0,00	32,51	0,00	32,51	-	69,92	0,00	2,22			6,62
16.03.14	24,00		208,05	168,89	39,16	72,60	46,02	26,58	5,00	4,00	4,67	36,64	0,00	0,00	37,53	0,00	37,53	-	72,91	0,00	2,67			7,34
17.03.14	24,00		200,17	170,34	29,83	75,22	46,93	28,29	5,00	4,00	5,01	27,33	0,00	0,00	28,04	0,00	28,04	-	75,36	0,00	2,06			7,07
18.03.14	24,00		202,61	170,92	31,69	76,57	47,52	29,05	5,00	4,00	5,16	29,24	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	-	76,68	0,00	2,24			7,40
19.03.14	24,00		200,59	170,89	29,70	76,65	47,49	29,16	5,00	4,00	5,18	27,25	0,00	0,00	27,97	0,00*	27,97	-	76,72	0,00	2,09			7,27
20.03.14								-			-						-							
21.03.14								-			-						-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	197,89	164,25	33,64	69,48	44,06	25,42	5,00	4,00	4,29	31,77	-	-	32,48	-	32,48	-	69,58	-	2,21	-	-	6,49
Итого	576,00		4749,35	3942,04	807,31						102,85	762,44	0,00	0,00	779,41	0,00	779,41	0,00			52,97	0,00	0,00	155,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.02.14 07:00	30117,66	23963,65	5638,15	0,00	5772,63	0,00	1083,81	-
	20.03.14 08:00	34879,26	27916,64	6401,03	0,00	6552,50	0,00	1240,16	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,73 °C = -0,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **779,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 04 14 г.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ