

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник: *А.В. П.В.*

Вычислитель: СП7-943 № 15831  
 Поддошт.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 50  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 50  
 ТР-Д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32  
 ТР-ширк. ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 32  
 ТР-подпитки(M5): расходомер: ПРЭМ 32  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 \cdot (M1 - M2) \cdot (M2 - M3)$  лето:  $Q = M1 \cdot (M1 - M2) \cdot (M2 - M3)$

Установка/наим. прибора: Часовые и суточн. архивы в файлах: СП7943-15831-(С)-0314-01  
 Режим (Смена): 2/7  
 Gmin= расходомер: ПРЭМ 50  
 Gmin= расходомер: ПРЭМ 50  
 Gmin= расходомер: ПРЭМ 32  
 Gmin= расходомер: ПРЭМ 32  
 Gmin= расходомер: ПРЭМ 32  
 Qот = Оверт = Qгвс.ср = Qгвс.ср =  
 Qот = Оверт = Qгвс.ср = Qгвс.ср =  
 Qот = Оверт = Qгвс.ср = Qгвс.ср =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.03.2014 по 23.03.2014

Учет отопления (ТВ-1) Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	Тс	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплоптр-е
			M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, т/см2	P2, т/см2	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ, Гкал	Qгвс кал, Гкал			
01.03.14	24.00	196.74	160.88	35.87	70.48	44.83	25.65	7.20	3.90	4.99	23.91	23.91	0.00	0.00	24.45	0.00	24.45	0.00	70.34	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	6.67
02.03.14	24.00	198.66	162.12	36.54	70.87	45.25	25.62	7.20	3.90	5.03	24.33	24.33	0.00	0.00	24.89	0.00	24.89	0.00	70.90	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	6.76
03.03.14	24.00	196.11	162.64	33.47	69.94	44.99	24.95	7.20	3.90	4.92	21.45	21.45	0.00	0.00	21.92	0.00	21.92	0.00	69.57	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	6.41
04.03.14	24.00	194.15	165.32	28.83	68.93	44.26	24.67	7.20	3.90	4.74	19.42	19.42	0.00	0.00	19.85	0.00	19.85	0.00	68.83	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00	6.08
05.03.14	24.00	195.25	169.17	26.08	69.08	44.02	25.05	7.20	3.90	4.62	20.79	20.79	0.00	0.00	21.25	0.00	21.25	0.00	69.02	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	6.05
06.03.14	24.00	195.70	169.47	26.23	69.01	43.93	25.08	7.20	3.90	4.63	20.94	20.94	0.00	0.00	21.40	0.00	21.40	0.00	68.91	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	6.07
07.03.14	24.00	196.93	170.04	26.89	69.02	43.96	25.07	7.20	3.90	4.65	21.54	21.54	0.00	0.00	22.01	0.00	22.01	0.00	68.83	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	6.13
08.03.14	24.00	196.12	169.78	26.33	69.08	43.89	25.19	7.20	3.90	4.66	21.02	21.02	0.00	0.00	21.48	0.00	21.48	0.00	68.84	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	6.11
09.03.14	24.00	197.41	170.31	27.10	69.15	43.99	25.16	7.20	3.90	4.68	21.68	21.68	0.00	0.00	22.15	0.00	22.15	0.00	68.85	0.00	1.62	1.62	0.00	0.00	6.22
10.03.14	24.00	199.51	170.72	28.79	68.97	44.24	24.73	7.20	3.90	4.60	23.48	23.48	0.00	0.00	23.99	0.00	23.99	0.00	69.02	0.00	1.38	1.38	0.00	0.00	5.96
11.03.14	24.00	195.94	170.41	25.13	68.95	44.20	24.75	7.20	3.90	4.59	20.05	20.05	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	68.73	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	6.06
12.03.14	24.00	195.79	169.38	26.41	69.18	44.25	24.93	7.20	3.90	4.60	21.44	21.44	0.00	0.00	21.12	0.00	21.12	0.00	68.71	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	6.06
13.03.14	24.00	193.97	169.66	24.31	68.91	44.34	24.57	7.20	3.90	4.54	19.09	19.09	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	0.00	69.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	6.37
14.03.14	24.00	196.26	170.30	25.96	69.33	44.39	24.94	7.20	3.90	4.63	20.66	20.66	0.00	0.00	21.12	0.00	21.12	0.00	68.91	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	6.06
15.03.14	24.00	196.88	169.92	26.95	71.53	45.49	26.05	7.20	3.90	4.83	21.99	21.99	0.00	0.00	22.10	0.00	22.10	0.00	71.40	0.00	1.54	1.54	0.00	0.00	6.37
16.03.14	24.00	196.75	168.83	27.92	74.54	46.56	27.98	7.20	3.90	5.16	22.19	22.19	0.00	0.00	22.75	0.00	22.75	0.00	74.55	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	6.82
17.03.14	24.00	194.61	169.39	25.23	71.28	47.53	29.75	7.20	3.90	5.49	19.63	19.63	0.00	0.00	20.16	0.00	20.16	0.00	77.02	0.00	1.51	1.51	0.00	0.00	7.00
18.03.14	24.00	194.56	170.12	24.43	78.66	48.11	30.55	7.20	3.90	5.69	18.51	18.51	0.00	0.00	19.02	0.00	19.02	0.00	78.31	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	7.14
19.03.14	24.00	194.85	170.09	24.76	78.77	48.16	30.61	7.20	3.90	5.69	18.82	18.82	0.00	0.00	19.34	0.00	19.34	0.00	78.48	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	7.17
20.03.14																									
21.03.14																									
22.03.14																									
23.03.14																									
Среднее	24.00	196.09	168.34	27.75	71.14	45.07	26.07	7.20	3.90	4.88	21.07	21.07	0.00	0.00	21.55	0.00	21.55	0.00	70.97	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	6.37
Итого	456.00	3725.77	3198.54	527.22	1144.4	723.25	50.00	6426.58	0.00	6426.58	400.24	400.24	0.00	0.00	409.47	0.00	409.47	0.00	28.39	0.00	28.39	28.39	0.00	0.00	121.12

Показания счетчиков на момент снятия данных: 28.02.14 23:00 77538.89 6440.45 6880.05 6880.00 0.00 6840.90 0.00 3075.61 3199.22

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: Период превышения Т2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0,73 °C = -0,38 Гкал;  
 120,73 Гкал;  
 409,47 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
*Чемп. утечи*

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ООО "ТЭК СПб"  
 ООО "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 « 1 » 04 14