Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Тэц 103 Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0314.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14915 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал
24.02.14	24,00		144,64	119,82	24,83	73,55	42,32	31,23	5,00	4,00	3,79	24,44	0,00	0,00	25,04	0,00	25,04	-	72,95	0,00	1,78			5,57
25.02.14	24,00		150,81	124,56	26,25	69,67	42,02	27,65	5,00	4,00	3,48	25,95	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52	-	69,39	0,00	1,80			5,28
26.02.14	24,00		149,88	124,08	25,81	69,48	41,64	27,84	5,00	4,00	3,48	25,52	0,00	0,00	26,08	0,00	26,08	-	69,31	0,00	1,77			5,25
27.02.14	24,00		143,89	114,91	28,97	69,87	40,80	29,07	5,00	4,00	3,39	28,41	0,00	0,00	29,04	0,00	29,04	-	69,61	0,00	1,98			5,37
28.02.14	24,00		134,96	108,30	26,66	69,61	39,97	29,64	5,00	4,00	3,23	26,44	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02	-	69,38	0,00	1,83			5,07
01.03.14	24,00		137,33	106,77	30,56	69,19	39,52	29,67	5,00	4,00	3,19	30,32	0,00	0,00	30,99	0,00	30,99	-	68,95	0,00	2,09			5,28
02.03.14	24,00		139,29	107,24	32,04	69,59	39,73	29,86	5,00	4,00	3,23	31,76	0,00	0,00	32,47	0,00	32,47	-	69,55	0,00	2,21			5,43
03.03.14	24,00		138,13	106,48	31,65	68,84	39,29	29,55	5,00	4,00	3,18	31,39	0,00	0,00	32,07	0,00	32,07	-	68,37	0,00	2,15			5,33
04.03.14	24,00		128,31	99,35	28,96	67,67	36,31	31,36	5,00	4,00	3,13	28,77	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	-	67,48	0,00	1,94			5,08
05.03.14	24,00		136,17	105,70	30,47	67,88	38,63	29,25	5,00	4,00	3,14	29,89	0,00	0,00	30,53	0,00	30,53	-	67,75	0,00	2,03			5,16
06.03.14	24,00		134,59	106,18	28,41	67,80	38,26	29,54	5,00	4,00	3,16	28,12	0,00	0,00	28,71	0,00	28,71	-	67,62	0,00	1,90			5,06
07.03.14	24,00		129,42	99,51	29,92	67,80	36,08	31,72	5,00	4,00	3,18	29,68	0,00	0,00	30,31	0,00	30,31	-	67,53	0,00	2,00			5,19
08.03.14	24,00		129,22	99,41	29,81	67,82	36,24	31,58	5,00	4,00	3,16	29,58	0,00	0,00	30,20	0,00	30,20	-	67,54	0,00	2,00			5,16
09.03.14	24,00		129,72	99,74	29,98	67,96	36,41	31,56	5,00	4,00	3,18	29,64	0,00	0,00	30,27	0,00	30,27	-	67,62	0,00	2,00			5,19
10.03.14	24,00		131,18	98,93	32,25	67,81	36,74	31,07	5,00	4,00	3,10	31,94	0,00	0,00	32,61	0,00	32,61	-	67,63	0,00	2,16			5,26
11.03.14	24,00		126,30	98,32	27,98	67,76	36,45	31,31	5,00	4,00	3,10	27,74	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	-	67,50	0,00	1,87			4,98
12.03.14	24,00		126,70	97,56	29,14	67,94	36,30	31,64	5,00	4,00	3,11	28,87	0,00	0,00	29,49	0,00	29,49	-	67,76	0,00	1,96			5,07
13.03.14	24,00		138,48	110,44	28,05	67,81	37,84	29,97	5,00	4,00	3,37	27,21	0,00	0,00	27,78	0,00	27,78	-	67,60	0,00	1,84			5,21
14.03.14	24,00		157,34	132,28	25,06	68,12	39,95	28,17	5,00	4,00	3,80	24,15	0,00	0,00	24,66	0,00	24,66	-	67,92	0,00	1,64			5,44
15.03.14	24,00		159,57	131,65	27,92	70,19	40,62	29,57	5,00	4,00	3,95	27,17	0,00	0,00	27,78	0,00	27,78	-	70,03	0,00	1,90			5,85
16.03.14	24,00		160,83	130,94	29,89	73,09	41,42	31,67	5,00	4,00	4,20	29,21	0,00	0,00	29,92	0,00	29,92	-	73,04	0,00	2,13			6,34
17.03.14	24,00		158,35	133,68	24,67	75,84	42,97	32,87	5,00	4,00	4,45	24,05	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67	-	75,49	0,00	1,82			6,27
18.03.14	24,00		158,49	132,98	25,52	77,24	43,26	33,98	5,00	4,00	4,58	24,90	0,00	0,00	25,57	0,00	25,57	-	76,90	0,00	1,92			6,49
19.03.14	24,00		157,17	132,95	24,21	77,33	43,30	34,03	5,00	4,00	4,58	23,58	0,00	0,00	24,22	0,00	24,22	-	77,01	0,00	1,82			6,40
20.03.14								-			-						-							
21.03.14								-			-						-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	141,70	113,41	28,29	69,99	39,42	30,57	5,00	4,00	3,51	27,86	-	-	28,49	-	28,49	-	69,75	-	1,94	-	-	5,45
Итого	576,00		3400,79	2721,78	679,01						84,18	668,73	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00			46,54	0,00	0,00	130,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.02.14 07:00	24667,57	19897,21	4696,33	0,00	4809,93	0,00	982,06	-
	20.03.14 08:00	28080,54	22629,00	5367,14	0,00	5495,72	0,00	1113,41	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,73 °С = -0,50 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,22** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **683,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Теплоэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 04 14 г.

печать энергосбыта