Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 15 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1 – Невский Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0314.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.14	24,00		147,92	124,80	23,12	70,84	43,37	27,47	6,10	4,00	3,78	21,12	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	-	61,35	0,00	1,30			5,07
25.02.14	24,00		147,93	124,82	23,11	68,68	42,29	26,40	6,10	4,00	3,61	21,16	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52	-	60,19	0,00	1,27			4,89
26.02.14	24,00		151,76	127,04	24,72	67,14	41,25	25,90	6,10	4,00	3,48	22,81	0,00	0,00	23,26	0,00	23,26	-	64,54	0,00	1,47			4,96
27.02.14	24,00		150,21	128,76	21,46	66,97	40,95	26,01	6,10	4,00	3,48	19,56	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-	67,18	0,00	1,31			4,79
28.02.14	24,00		150,46	128,52	21,94	66,66	40,79	25,87	6,10	4,00	3,46	20,02	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	66,76	0,00	1,34			4,79
01.03.14	24,00		152,41	127,53	24,88	67,45	40,76	26,70	6,10	4,00	3,53	23,03	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	-	67,81	0,00	1,56			5,09
02.03.14	24,00		151,79	126,67	25,11	67,24	40,82	26,43	6,10	4,00	3,47	23,30	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	-	67,62	0,00	1,58			5,04
03.03.14	24,00		150,63	128,81	21,82	65,61	40,48	25,14	6,10	4,00	3,36	20,01	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	-	65,49	0,00	1,31			4,67
04.03.14	24,00		151,89	129,37	22,52	64,38	40,00	24,37	6,10	4,00	3,26	20,84	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-	64,60	0,00	1,35			4,61
05.03.14	24,00		150,87	128,41	22,46	64,28	39,85	24,43	6,10	4,00	3,24	20,80	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	-	64,53	0,00	1,34			4,59
06.03.14	24,00		148,87	126,71	22,16	64,40	39,43	24,97	6,10	4,00	3,27	20,49	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	-	64,81	0,00	1,33			4,59
07.03.14	24,00		152,44	126,66	25,78	64,83	39,85	24,98	6,10	4,00	3,27	24,11	0,00	0,00	24,58	0,00	24,58	-	64,99	0,00	1,57			4,84
08.03.14	24,00		151,19	127,56	23,63	64,08	39,77	24,31	6,10	4,00	3,22	21,84	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	64,33	0,00	1,41			4,62
09.03.14	24,00		149,89	128,01	21,88	64,48	39,97	24,50	6,10	4,00	3,25	20,09	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	64,74	0,00	1,30			4,55
10.03.14	24,00		151,39	127,92	23,47	65,22	40,60	24,62	6,10	4,00	3,26	21,67	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	65,61	0,00	1,42			4,68
11.03.14	24,00		147,88	128,47	19,42	65,28	40,60	24,69	6,10	4,00	3,29	17,65	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	65,35	0,00	1,15			4,44
12.03.14	24,00		148,53	128,16	20,38	65,44	40,59	24,85	6,10	4,00	3,30	18,60	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	65,62	0,00	1,22			4,52
13.03.14	24,00		149,44	128,36	21,08	65,19	40,66	24,53	6,10	4,00	3,27	19,26	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	65,29	0,00	1,26			4,53
14.03.14	24,00		151,91	127,17	24,74	64,81	40,31	24,51	6,10	4,00	3,23	22,93	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	-	65,13	0,00	1,49			4,72
15.03.14	24,00		149,86	127,74	22,12	67,95	41,52	26,43	6,10	4,00	3,50	20,21	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	68,45	0,00	1,38			4,88
16.03.14	24,00		148,31	126,60	21,71	70,44	42,12	28,33	6,10	4,00	3,72	19,82	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	70,86	0,00	1,40			5,12
17.03.14	24,00		147,16	126,71	20,45	73,13	42,78	30,35	6,10	4,00	3,99	18,54	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	73,43	0,00	1,36			5,35
18.03.14	24,00		147,43	127,05	20,39	74,26	43,30	30,95	6,10	4,00	4,08	18,49	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	74,33	0,00	1,37			5,45
19.03.14	24,00		148,07	127,41	20,66	74,18	43,33	30,85	6,10	4,00	4,07	18,78	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	-	74,32	0,00	1,40			5,47
20.03.14								-			-						-							
21.03.14								-			-						-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	149,93	127,47	22,46	67,21	41,06	26,15	6,10	4,00	3,47	20,63	-	-	21,05	-	21,05	-	66,56	-	1,37	-	-	4,85
Итого	576,00		3598,21	3059,21	539,00						83,39	495,11	0,00	0,00	505,26	0,00	505,26	0,00			32,89	0,00	0,00	116,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.02.14 07:00	20236,47	16653,08	3445,23	0,00	3506,46	0,00	705,30	-
	20.03.14 09:00	23846,44	19722,19	3942,13	0,00	4013,57	0,00	822,17	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,75 °С = -0,39 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 115,89 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 505,26 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 04 14 г.