Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 21 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1-Кев. Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0314.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0,73

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал
24.02.14	24,00		118,45	100,11	18,34	72,11	40,71	31,39	6,10	4,00	3,18	19,35	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	-	66,53	0,00	1,29			4,47
25.02.14	24,00		120,23	100,07	20,16	69,88	39,78	30,10	6,10	4,00	3,02	21,20	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	66,37	0,00	1,41			4,43
26.02.14	24,00		119,42	101,17	18,24	68,25	39,05	29,19	6,10	4,00	2,92	19,34	0,00	0,00	19,73	0,00	19,73	-	66,17	0,00	1,28			4,20
27.02.14	24,00		120,32	99,95	20,37	68,02	38,71	29,32	6,10	4,00	2,90	21,48	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91	-	65,90	0,00	1,42			4,32
28.02.14	24,00		119,03	100,71	18,32	67,70	38,55	29,15	6,10	4,00	2,90	19,38	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	65,84	0,00	1,28			4,18
01.03.14	24,00		118,96	99,40	19,56	68,49	38,59	29,90	6,10	4,00	2,96	20,59	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01	-	65,77	0,00	1,35			4,32
02.03.14	24,00		119,88	96,93	22,95	68,32	38,36	29,96	6,10	4,00	2,89	24,05	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54	-	65,94	0,00	1,59			4,48
03.03.14	24,00		119,50	99,78	19,72	66,70	38,04	28,65	6,10	4,00	2,81	20,93	0,00	0,00	21,34	0,00	21,34	-	65,33	0,00	1,37			4,18
04.03.14	24,00		121,79	102,00	19,80	65,42	37,88	27,54	6,10	4,00	2,75	21,08	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	-	64,57	0,00	1,36			4,11
05.03.14	24,00		120,96	101,22	19,74	65,33	37,69	27,64	6,10	4,00	2,73	20,99	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	64,63	0,00	1,36			4,09
06.03.14	24,00		120,38	99,59	20,78	65,39	37,22	28,17	6,10	4,00	2,74	22,06	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	64,55	0,00	1,42			4,17
07.03.14	24,00		121,34	99,53	21,81	65,88	37,57	28,31	6,10	4,00	2,76	23,03	0,00	0,00	23,48	0,00	23,48	-	64,90	0,00	1,49			4,26
08.03.14	24,00		122,07	100,26	21,81	65,11	37,53	27,58	6,10	4,00	2,71	23,01	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	64,30	0,00	1,48			4,19
09.03.14	24,00		120,22	101,20	19,01	65,50	37,84	27,66	6,10	4,00	2,75	20,15	0,00	0,00	20,54	0,00	20,54	-	64,57	0,00	1,30			4,05
10.03.14	24,00		122,54	99,49	23,05	66,30	38,43	27,87	6,10	4,00	2,74	24,21	0,00	0,00	24,68	0,00	24,68	-	64,78	0,00	1,57			4,30
11.03.14	24,00		121,30	100,05	21,25	66,34	38,38	27,95	6,10	4,00	2,75	22,46	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	-	64,84	0,00	1,46			4,21
12.03.14	24,00		119,79	100,71	19,07	66,50	38,56	27,94	6,10	4,00	2,77	20,20	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	-	65,01	0,00	1,31			4,09
13.03.14	24,00		120,44	100,76	19,68	66,26	38,63	27,63	6,10	4,00	2,75	20,73	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	64,87	0,00	1,34			4,09
14.03.14	24,00		119,99	100,63	19,36	65,85	38,46	27,39	6,10	4,00	2,72	20,39	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	64,56	0,00	1,32			4,03
15.03.14	24,00		120,18	98,97	21,22	69,04	39,54	29,50	6,10	4,00	2,94	22,11	0,00	0,00	22,55	0,00	22,55	-	65,34	0,00	1,44			4,39
16.03.14	24,00		119,21	96,64	22,57	71,57	39,99	31,57	6,10	4,00	3,14	23,41	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	-	65,45	0,00	1,53			4,67
17.03.14	24,00		117,67	96,30	21,38	74,29	40,79	33,50	6,10	4,00	3,36	22,25	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	-	65,69	0,00	1,46			4,82
18.03.14	24,00		116,45	97,08	19,37	75,45	41,20	34,24	6,10	4,00	3,47	20,21	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	65,55	0,00	1,32			4,79
19.03.14	24,00		116,68	97,26	19,42	75,39	41,20	34,20	6,10	4,00	3,46	20,32	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	-	65,69	0,00	1,34			4,80
20.03.14								-			-						-							
21.03.14								-			-						-							
22.03.14								-			-						-							
23.03.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	119,87	99,58	20,29	68,30	38,86	29,43	6,10	4,00	2,92	21,37	-	-	21,79	-	21,79	-	65,30	-	1,40	-	-	4,32
Итого	576,00		2876,80	2389,83	486,97						70,14	512,92	0,00	0,00	523,07	0,00	523,07	0,00			33,49	0,00	0,00	103,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.02.14 13:00	17972,75	14130,40	3909,91	0,00	3984,08	0,00	731,04	-
	20.03.14 09:00	20705,20	16398,52	4398,96	0,00	4482,79	0,00	829,39	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,73 °C = -0,36 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 103,27 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 523,07 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 04 14 г.