

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за март 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчина 18-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник: **ГВС**

Телефон:

Узел учета: СЦО

Договор: Строит.Адрес: Кибальчина 18-1
 Телефон: (812) 313-47-06

Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная открытая

Часовые и суточные архивы в файлах: СПТ943-06066-(С)0314.IXt

Приборы УУТЗ поверены до 16.02.2015

Тхв, гр.С= 0,73

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 № 06066
 Подсчетчик(М1): расходомер: ПРЭМ 32
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20
 Тр.цирк. ГВС(М4): расходомер:
 Тр.подпитки(У5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: змв: Q=M1*(P1-P2)/K2*(T2-T1) лето: Q=M1*(P1-P2)/K2*(T2-T1) зима: Q=M1*(P1-P2)/K2*(T2-T1)
 Расчетный алгоритм: змв: Q=M1*(P1-P2)/K2*(T2-T1) лето: Q=M1*(P1-P2)/K2*(T2-T1) зима: Q=M1*(P1-P2)/K2*(T2-T1)

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Тгугт:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.02.2014 по 23.03.2014

Qот=0,336
 Qгвс.ср=0,0896
 Gот=100,8
 Gгвс.п.от=0

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Дата	Ti час	T1	M1	M2	dM1	T1	T2	dT	P1	P2	Qотпл	M3	T	M4	dM4	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	C	T4	C	Qгвс.общ.	Qгвс.гвс	Qгвс.тхв	Общее теплотопотре
24.02.14	24,00	104,81	82,19	22,62	74,28	40,51	33,77	3,40	5,30	3,40	2,64	24,62	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	25,24	0,00	73,93	0,00	1,82	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
25.02.14	24,00	103,92	80,76	23,16	70,36	38,75	31,62	3,40	5,30	3,40	2,42	25,17	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	70,01	0,00	1,76	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
26.02.14	24,00	104,66	80,66	23,99	70,23	38,26	31,97	3,40	5,30	3,40	2,44	26,03	0,00	26,63	0,00	26,62	0,00	26,62	0,00	70,02	0,00	1,82	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
27.02.14	24,00	107,81	83,13	24,68	70,54	38,66	31,88	3,40	5,30	3,40	2,52	26,73	0,00	27,34	0,00	27,34	0,00	27,34	0,00	70,23	0,00	1,88	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
28.02.14	24,00	104,03	80,62	23,41	70,41	38,13	32,28	3,40	5,30	3,40	2,47	25,39	0,00	25,96	0,00	25,96	0,00	25,96	0,00	70,12	0,00	1,76	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
01.03.14	24,00	103,38	80,06	23,32	69,99	37,77	32,23	3,40	5,30	3,40	2,46	25,23	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	69,73	0,00	1,76	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
02.03.14	24,00	106,30	80,37	25,93	70,40	38,19	32,21	3,40	5,30	3,40	2,46	27,89	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	70,28	0,00	1,96	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
03.03.14	24,00	103,08	81,05	22,03	69,53	38,25	31,28	3,40	5,30	3,40	2,41	24,02	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00	69,06	0,00	1,66	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
04.03.14	24,00	104,14	81,22	22,92	68,47	37,68	30,78	3,40	5,30	3,40	2,37	24,92	0,00	25,46	0,00	25,46	0,00	25,46	0,00	68,27	0,00	1,70	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
05.03.14	24,00	104,19	80,90	23,29	68,65	37,74	30,91	3,40	5,30	3,40	2,37	25,25	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	68,49	0,00	1,73	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
06.03.14	24,00	103,28	81,08	22,20	68,57	37,48	31,09	3,40	5,30	3,40	2,39	24,16	0,00	24,68	0,00	24,68	0,00	24,68	0,00	68,35	0,00	1,65	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
07.03.14	24,00	106,42	81,26	25,16	68,61	37,53	31,09	3,40	5,30	3,40	2,40	27,12	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00	27,71	0,00	68,34	0,00	1,85	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
08.03.14	24,00	104,31	81,17	23,15	68,65	37,43	31,22	3,40	5,30	3,40	2,41	25,04	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	68,34	0,00	1,71	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
09.03.14	24,00	102,91	81,45	21,46	68,76	37,46	31,30	3,40	5,30	3,40	2,43	23,37	0,00	23,87	0,00	23,87	0,00	23,87	0,00	68,38	0,00	1,60	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
10.03.14	24,00	108,69	81,23	27,46	68,60	37,95	30,65	3,40	5,30	3,40	2,36	29,47	0,00	30,11	0,00	30,11	0,00	30,11	0,00	68,41	0,00	2,02	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
11.03.14	24,00	107,34	81,48	25,86	68,57	38,19	30,38	3,40	5,30	3,40	2,35	27,90	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	68,33	0,00	1,91	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
12.03.14	24,00	104,78	81,20	23,58	68,78	38,08	30,71	3,40	5,30	3,40	2,36	25,59	0,00	26,15	0,00	26,15	0,00	26,15	0,00	68,59	0,00	1,76	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
13.03.14	24,00	109,11	81,45	27,66	68,51	38,30	30,21	3,40	5,30	3,40	2,33	29,70	0,00	30,34	0,00	30,34	0,00	30,34	0,00	68,26	0,00	2,03	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
14.03.14	24,00	103,25	81,82	21,43	68,86	38,29	30,57	3,40	5,30	3,40	2,37	23,43	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	68,66	0,00	1,61	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
15.03.14	24,00	102,43	80,67	21,76	71,01	38,85	32,17	3,40	5,30	3,40	2,46	23,83	0,00	24,38	0,00	24,38	0,00	24,38	0,00	70,83	0,00	1,69	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
16.03.14	24,00	103,66	79,75	23,91	73,96	39,43	34,53	3,40	5,30	3,40	2,61	25,96	0,00	26,61	0,00	26,61	0,00	26,61	0,00	73,87	0,00	1,92	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
17.03.14	24,00	101,43	80,32	21,11	76,71	39,83	36,88	3,40	5,30	3,40	2,82	23,13	0,00	23,74	0,00	23,74	0,00	23,74	0,00	76,44	0,00	1,77	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
18.03.14	24,00	102,14	80,68	21,47	78,09	40,35	37,73	3,40	5,30	3,40	2,90	23,50	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00	77,74	0,00	1,83	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73
19.03.14	24,00	101,07	80,67	20,40	78,17	40,54	37,63	3,40	5,30	3,40	2,89	22,37	0,00	22,98	0,00	22,98	0,00	22,98	0,00	77,78	0,00	1,74	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
20.03.14	24,00	104,46	81,05	23,41	70,78	38,48	32,30	3,40	5,30	3,40	2,49	25,41	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	70,52	0,00	1,79	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
21.03.14	24,00	104,46	81,05	23,41	70,78	38,48	32,30	3,40	5,30	3,40	2,49	25,41	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	70,52	0,00	1,79	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
22.03.14	24,00	104,46	81,05	23,41	70,78	38,48	32,30	3,40	5,30	3,40	2,49	25,41	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	70,52	0,00	1,79	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
23.03.14	24,00	104,46	81,05	23,41	70,78	38,48	32,30	3,40	5,30	3,40	2,49	25,41	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	70,52	0,00	1,79	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Среднее	24,00	104,46	81,05	23,41	70,78	38,48	32,30	3,40	5,30	3,40	2,49	25,41	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	70,52	0,00	1,79	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28
Итого	576,00	2507,13	1945,19	561,94	1556,14	815,21	474,50	0,00	4887,24	0,00	823,96	609,82	0,00	623,76	0,00	623,76	0,00	623,76	0,00	70,52	0,00	42,97	102,63	102,63	102,63	102,63	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: 20.03.14 10:50

M1(Г) 13200,95

M2(Г) 13200,95

M3(Г) 4162,88

M4(Г) 0,00

V3(М3) 0,00

V4(М3) 0,00

Qобщит+гвс (Гкал) 720,83

Qотпл (Гкал) 823,96

Траб, ч -

Гкал; куб.м;

Колличество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Объем теплотопотребления, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения Т2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого по приборам учета:

Итого по приборам учета:

с учетом корректировок

с учетом корректировок

Гкал; куб.м;

Колличество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Объем теплотопотребления, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения Т2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого по приборам учета:

Итого по приборам учета:

с учетом корректировок

с учетом корректировок

Гкал; куб.м;

Колличество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Объем теплотопотребления, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения Т2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого по приборам учета:

Итого по приборам учета:

с учетом корректировок

с учетом корректировок

Гкал; куб.м;

Колличество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:

Объем теплотопотребления, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения Т2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого по приборам учета:

Итого по приборам учета:

с учетом корректировок